PIŁKOCHWYTY - WIDOK 2-2



PIŁKOCHWYTY - WIDOK 4-4



PIŁKOCHWYTY - WIDOK 1-1



PIŁKOCHWYTY - WIDOK 3-3





BOISKO WIELOFUNKCYJNE – RZUT skala 1:250



ŚCIANA OPOROWA S02 – PRZEKRÓJ 5–5 1:25

WYTYCZNE:
WYMIARY: Boisko sportowe o wym. 40x20m, z 2,5m strefą bezpieczeństwa po bokach boiska oraz z 3,5 strefą bezpieczeństwa za bramkami.
Boisko należy przystosować do wymagań boiska do piłki siatkowej i koszykowej.

OGRODZENIE: Wokół boiska wielofunkcyjnego projektowane jest ogrodzenie tzw. „piłkochwyt" wys. 6m z siatki ochronnej polietylenowej, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor jasno zielony. Siatka mocowana do słupków 80x80x4mm ocynkowanych i mocowanych w żelbetowych stopach fundamentowych wg rozwiązania systemowego, szczegóły wg instrukcji producenta ogrodzenia. W ogrodzeniu projektuje się furtkę stalową ocynkowaną, szer. 92cm w świetle, wys.220cm oraz bramę stalową ocynkowaną szer. 292cm w świetle, wys.300cm wg technologii wykonawcy.

NAWIERZCHNIA: Nawierzchnię boiska należy wykonać jako zewnętrzną nawierzchnię poliuretanową typu EPDM (bezspoinową, przepuszczalną dla wody, nawierzchnię syntetyczną).

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.
2. Rzędowy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
3. Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy przeszklenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych domiarów rzeczywistych wyjściowych na obiekcie.
5. Przy wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia nadgodności.
6. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skontrolować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym wymiarem otworu w świetle ościeżnicy nieścieżkowej.
7. Przed wykonaniem każdego etapu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie otworów w partii ścian nośnych, po weryfikacji opracowań projektowych (rysunki instalacji).
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i techniczne od wskazanych w projekcie, a także warunkiem uzyskania zgody projektanta.
9. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach (skalicowych w dokumentacji - części konstrukcyjna - projekt budowlan.
10. Każdy załadnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoczynać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, gdyż tylko tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad wynikających z tego załadnika.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
12. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki konstrukcji oraz instalacyjne.
13. W przypadku zaistniałych rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
14. Projektowe prace zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200, poz 2016 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

ROZDZIAŁ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.

P.S. BUDOPROJEKT
40–224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255–54–33 e–mail: biuro@budoprojekt.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jerzy DOMAŃSKI	261/79	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Paweł DOBRYNIEWSKI		
	mgr inż. arch. Magdalena POLAK	20/SLOWK/2017	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Maria DOMAŃSKA	342/86	
BRANŻA/FAZA	BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO–GAŚNICZĄ W CIESZYNIE		
OBIEKT	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14		
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM DRENAŻOWYM	SKALA	1:100 1:250
STADIUM	BRANŻA	NR ARCHIWALNY	DATA	PLIK
PW	ARCHITEKTURA	943/2019	2019–07	PSPC3–10–04–01