



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TORUNIU
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. Prosta 32, 87-100 Toruń

Toruń, dnia 16 kwietnia 2021 r.

WT.2370.5.3.1.2021.AŁK

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji sygnalizacji pożarowej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie KW PSP w Toruniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. – zwanej dalej Pzp) informuję, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Z wizji lokalnej wynika, że nie wszystkie przestrzenie objęte są ochroną tj. przestrzenie międzysufitowe dodatkowo projekt nie uwzględnia wydzielenie pomieszczenia przez podciągi. W związku z czym ilości urządzeń do kalkulacji oferty nie są adekwatne do zapotrzebowania o ok. 25%. Proszę o informację w jaki sposób zostaną rozliczane dodatkowe elementy nie przewidziane w projekcie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie.

Sposób rozliczania robót dodatkowych został określony w załączniku nr 3 do SWZ – projekcie umowy.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie przez zamawiającego, że instalacja ma zostać prowadzona w sposób natynkowy.

Proszę o informację czy wszelkie trasy w trakcie prac będą objęte nadzorem konserwatora zabytków.

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie koordynacje wynikające z wymogów konserwatora zabytków są po stronie zamawiającego.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Instalacja ma być prowadzona w sposób natynkowy, w korytkach.

Budynek przy ul. Prostej 32 w Toruniu położony jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków pod nr A/87.

Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu decyzją z dnia 19 stycznia 2021 r. znak BMKZ.4125.4.4.2021ssz pozwolił na prowadzenie prac w budynku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z projektem budowlanym. Zgodnie z treścią pozwolenia,

zamawiający zapewni nadzór nad inwestycją przez osobę posiadającą kwalifikacje o których mowa w art. 37c Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (min. 18 msc udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury) oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że instalacja ma zostać wykonana i wyceniona zgodnie z projektem.

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za wydane projekty i instalacja ma zostać wykonana zgodnie z projektami bez uwzględnienia dodatkowych przestrzeni.

Jeśli zamawiający wymaga zabezpieczenia przestrzeni nie ujętych w projekcie tj. zwiększona ilość czujek ze względu na podciągi, przestrzenie między sufitowe prosimy o aktualizację dokumentacji o te przestrzenie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Instalacje systemu sygnalizacji pożarowej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego mają być wykonane i wycenione zgodnie z zawartością projektów.

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej została zatwierdzona przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Projekty zawierają oświadczenia projektantów o zgodności projektów z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na planowane prace udzielono pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 4:

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu do 23.04.2021 ze względu na rozbieżności w projekcie a wizją lokalną z dnia 14.04.2021

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert określony w SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych wyjaśnień powyższe odpowiedzi odpowiednio modyfikują treść SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Sławomir Herbowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP