

Kamienna Góra, 11.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: **Przebudowa ściany oporowej wraz z miejscami postojowymi w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. w Kamiennej Górze**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **DI-Z.26.14.2024**

- I. Działając na podstawie art.284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie na jakiej głębokości w gruncie znajduje się istniejący fundament - ława w celu wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Głębokość ławy w gruncie nie jest określona, do wyceny należy przyjąć wysokość fundamentów 1,2 m, zgodnie z głębokością strefy przemarzania.

Pytanie nr 4:

Na terenie przy murze do wykonania znajduje się latarnia, czy jest to czynne oświetlenie czy do zdemontowania?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Jest to oświetlenie nieczynne, latarnię należy zdemontować.

Pytanie nr 5:

Na terenie parkingu znajduje się studnia kanalizacyjna o wyraźnych uszkodzeniach pokrywy. Jakie roboty należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W wycenie należy przyjąć wymianę uszkodzonej pokrywy studni na nową.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie wpięcia do istniejącej studni kanalizacyjnej drenażu z za ściany S3. W terenie studnia nie jest widoczna.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Drenaż (po wymianie) należy wpiąć do istniejącej studni, która znajduje się w miejscu pojemników na odpady (rozwiązanie zgodne z projektem technicznym – rys. nr 1/PT).

Studnia jest widoczna na rysunkach w Projekcie budowlanym i Projekcie zagospodarowania terenu. Zamawiający załącza wersję elektroniczną projektów.

- II. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

Artur Mazur