

LEGENDA

- INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
- INSTALACJA C.O. PODŁOGÓWKI PODSTROPOWA
- INSTALACJA C.O. GRZEJNIKOWA PODSTROPOWA
- GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA 2xPEx/Al/Pex dz=16mm
- PĘTLA GRZEWCZA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- ROZDZIELACZ C.O. PODŁOGOWEGO Z ZESTAWEM POMPOWO-MIESZAJĄCYM
- ROZDZIELACZ C.O. GRZEJNIKOWEGO
- GRZEJNIK PŁYTOWY Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM
- KURTYNA POWIETRZNA
- PION OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- PION OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

0.17_d 16,77 m² b 25 — nr pętli grzewczej powierzchnia / rozstaw

UWAGI :

1. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO
2. ODWODNIENIE W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI
3. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE
4. GRUBOŚCI I TYP IZOLACJI ZGODNIE Z STWiOR I OPISEM TECHNICZNYM
5. ROZPATRYWAĆ ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM KOTŁOWNI
6. WSZYSTKIE GAŁĄZKI GRZEJNIKOWE PEx 16x2,7

Węzeł regulacyjny nagrzewnicy kurtyny powietrznej



PODŁĄCZENIE ROZDZIELACZA



Rozdzielacze układu ogrzewania podłogowego wyposażone w mieszacze z pompą obiegową i automatykę producenta. Wszystkie rozdzielacze wyposażone w szafki podtynkowe.

S I E R G I E J
s t u d i o
tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Miasto i Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

temat:
Budowa przedszkola w Bierutowie
dz. nr 74 AM , obręb 0001 Bierutów,
ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów

główny projektant / numer uprawnień: MGR INŻ. ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA — podpisy:

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
projektant: MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06
sprawdzający: MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

branża:	format:	skala:	data:
SANITARNA	297 × 800	1 : 100	01.2020

nazwa rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWCZA

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1901	PW	IS	S-04	