



SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
T1/3 h=0,3m	Tablica rozdzielcza T1 obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
PEL	punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 2xgniazda ~230V ogólne, 2xRJ45 - szczegóły 1
PEL	punkt elektryczno-logiczny zainstalowany na biurku 4xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegóły 2
ZGB	zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegóły 3
szczegóły 1	
szczegóły 2	
	gniazdo natynkowe IP 44 16A 3P+Z+N 400V
	gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 6 p/t w ramce
	przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	pojedyncze gniazdo 230V 16A w ramce
	pojedyncze gniazdo 230V 16A w ramce hermetyczne
	gniazdo z wyłącznikiem 0-1 IP 44 16A 3P+Z+N 400V + 2 gniazda 230V
	wypust kablowy LAN kablem FTP kat. 6
	wypust jednofazowy ~230V 16A
	wypust jednofazowy ~230V 16A - zas. rezerwowe
	wypust trójfazowy ~400V
	wypust przewodu wyrównawczego LgY 16mm <sup>2</sup>
	gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce
	koryto kablowe elektryczne K300H60 grubość blachy min. 1,5mm
	koryto kablowe elektryczne K200H60 p.poż. grubość blachy min. 1,5mm
	koryto kablowe teletechniczne typu K200H60 grubość blachy min. 0,75mm
	szafa strukturalna LAN 42U 19" o wymiarach 600x600.
	lokalna szyna wyrównania potencjału
	połączenie metaliczne z SWP kable typu LgY 6mm <sup>2</sup>
	lokalna szyna wyrównania potencjału grupy drugiej - IT uziemiające wykładziny
	wypust jednofazowy ~24V - zas. rezerwowe

firma:

STANISŁAWSKI

Jerzy Stanisławski

Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.45.694 fax.: 0.62.72.15.795  
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław tel./fax.: 0.71.78.28.794  
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:

Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III  
budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom  
oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

adres:

dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803\_4; ul. Szpitalna  
7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.

projektant:

mgr inż. Wojciech Gąsior, upr. nr WKP/0392/PWOE/12

podpis:

asystent:

inż. Mateusz Cybulski

temat rysunku:

Instalacja zasilania gniazd i urządzeń 230/400V - rzut trzeciego piętra

branża:

elektryczna

data:

28.02.2023

stadium:

PW

rewizja:

-

skala:

1:100

nr rys.:

IE-02