



OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :
BEZPOŚREDNIM:
POŚREDNIM:
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:
IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI ROZNIOWOPORADOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

firma:

STANISŁAWSKI

Jerzy Stanisławski

Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72-15.694, fax:0.62.72-15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.				
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.				
projektant: specjalność instalacyjna elektryczna	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PW/OE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			podpis:	
asystent:	inż. Mateusz Cybulski				
temat rysunku:	Elewacja istn. rozdzielnic głównej RG - rozbudowa				
branża:	elektryczna	data:	28.02.2023	stadium:	PW
				rewizja:	-
				skala:	-
				nr rys.:	IE-07

Pole rezerwowowe (Odbiory II kategorii)

- Instalacja WLZ-ty:
- SOR kabel 5x240
 - Dzielnice - ginekologia
 - Administracja - kabel 4x35
 - Endoskopia - kabel 5x16
 - Blok operacyjny - kabel YAKY 4x120
 - Noworodki - Położniowo kabu YAKY 4x120
 - Chirurgia - Wewn. Kobiety kabel 5x70
 - Stacja Dializ - kabel 5x35
 - Winda ładowisko - 5x10
 - Winda Chirurgia - kabel YAKY 4x35
 - Aplika - kabel 4x35
 - Tablica rozdzielcza Tura, N2XH 5x70, rozłącznik listwowy 250A 3P z wkładką NH1 In=160A
 - Tablica rozdzielcza Tura, N2XH 5x70, rozłącznik listwowy 250A 3P z wkładką NH1 In=160
 - Tablica rozdzielcz TIR, N2XH 5x10, rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3P z wkładką gG In=16A
 - Tablica rozdzielcz TNR, N2XH 5x10, rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3P z wkładką gG In=16A
 - Tablica rozdzielcz TGR, N2XH 5x10, rozłącznik bezpiecznikowy 63A3P z wkładką gG In=16A
 - Tablica rozdzielcz IT1, N2XH 3x25, rozłącznik bezpiecznikowy 1P 100A 22x58, z wkładką gG In=63A
 - Tablica rozdzielcz IT2, N2XH 3x25, rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3P z wkładką gG In=32A
 - Tablica rozdzielcz IT3, N2XH 3x25, rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3P z wkładką gG In=25A
 - Tablica rozdzielcz IT4, N2XH 3x25, rozłącznik bezpiecznikowy 63A 3P z wkładką gG In=25A
 - Tablica rozdzielcz IT6, N2XH 3x25, rozłącznik bezpiecznikowy 1P 100A 22x58, z wkładką gG In=63A
 - Tablica rozdzielcz P-POZ,rozłącznik z wkładką 3P typu D02 gG In=40A

25. Tablica rozdzielcza oddziału dziecięcego TD1, rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką 3P typu D02 In=25A

Pole nierezzerwowe (Odbiory III kategorii)

- Instalacja WLZ-ty:
- SOR kabel 5x240
 - Fizykoterapia kabel YAKY 4x120
 - Rozdzielnica nr 31, korytarz Siojei Dializ
 - Tlenownia kabel YAKY 4x35
 - Sterylizatornia kabel YAKY 4x70
 - Tomograf kabel 5x70
 - Klimatyzacja Stacja Dializ kabel 5x10
 - Kuchnia Kana 4x35
 - Tablica rozdzielcza TG, N2XH 5x25, rozłącznik listwowy 3P 160A z wkładką gG In=63A
 - Tablica rozdzielcza TN, N2XH 5x25, rozłącznik listwowy 3P 160A z wkładką gG In=63A
 - Tablica wentylacja TW, N2XH 5x70, rozłącznik listwowy 3P 400A z wkładką NH2 gG In=315A
 - Tablica rozdzielcza TP, N2XH 5x25, rozłącznik z wkładką 3P typu D02 gG In=32A
 - Tablica rozdzielcza TI, N2XH 5x25, rozłącznik z wkładką 3P typu D02 gG In=40A
 - Centralna baleria, HDXp 3x6, rozłącznik z wkładką 1P typu D02 gG In=32A
 - Tablica rozdzielcza P-POZ,rozłącznik z wkładką 3P typu D02 gG In=40A

17. Tablica rozdzielcza oddziału dziecięcego TD - rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką 3P typu D02 In=63A