



Warszawa, 09.05.2023 r.

Wydział Teleinformatyki  
Komendy Stołecznej Policji

Dotyczy postępowania o: Zapewnienie sprawnego działania oraz wysokiej dostępności systemów zasilania w ramach siłowni telekomunikacyjnych produkcji ELTEK nr ref. 27/2023/WTI

Otrzymał pytania do postępowania:

1. Czy zespół skierowany do wykonania przedmiotu zamówienia może się składać z 2 osób, z których jedna posiada obydwa rodzaje uprawnień tj. Eksploatacji i Dozoru ?  
ODPOWIEDŹ: 1. Zespół skierowany do wykonywania zadania może się składać z 2 osób, z których jedna posiada obydwa rodzaje uprawnień.
2. Interfejsy komunikacyjne EPL wyszły już z okresu wsparcia przez producenta. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie ich z OPZ z listy elementów siłowni podlegających naprawie ?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zgadza się na usunięcie z OPZ interfejsy komunikacji EPL z list elementów siłowni podlegających naprawie.

NACZELNIK  
Wydziału Teleinformatyki  
Komendy Stołecznej Policji

*mł. insp. Mariusz GALARDA*