

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 11  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

Kraków, ~~04.07~~ 07.2022r.

DZ.271.41.....2022 <sup>64</sup>

**Do wszystkich Uczestników  
postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

#### **Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert**

Dotyczy: postępowania nr **DZ.271.41.2022** Przystosowanie Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej oraz Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej do obowiązujących przepisów sanitarnych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 powiadamia zainteresowane strony, że przedłuża termin składania ofert do dnia 07.07.2022r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2022r. o godz. 09:30.

#### **Modyfikacja treści SWZ**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy SWZ. Poniżej wyszczególnione punkty SWZ przyjmują następujące brzmienie:

##### **Pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą**

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **05.08.2022r.**

##### **Pkt. 16. SWZ Sposób oraz termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia **07.07.2022 r. do godz. 09:00** w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.



**Pkt. 17. SWZ Termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.07.2022 r.**, o godzinie **09:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

**Wyjaśnienia treści SWZ**

W związku z ww postępowaniem zostało zadane następujące pytanie:

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 11 z dnia 30.06 oraz dokonanej wizji lokalnej na obiekcie informujemy, że w ocenie Wykonawcy usprawnienie istniejącej centrali monitoringu oprav awaryjnych Awex nie jest możliwe. Centrala wyświetla szereg błędów: brak komunikacji z opravami, uszkodzenia akumulatorów, nieprawidłowa konfiguracja centrali. Czy Zamawiający akceptuje taki stan rzeczy, czy będzie wymagał lokalizowania przyczyn braku komunikacji z opravami na parterze, wymiany akumulatorów w kilkunastu opravach (są to czynności eksploatacyjne), konfiguracji centrali od nowa, o ile to w ogóle jest możliwe do wykonania? Wykonawca wnioskuje, by zakres dotyczący tej centrali pozostawić poza zakresem wykonywanych prac w bieżącym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz będzie wymagał dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów odbiorowych (np. wykonanie prób szczelności, próby rozruchowe, szkolenia itd.)

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

*mgr inż. Adrian Żak*