



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZS.26.26.2022.MCH. L.p.1.

Gdańsk, dnia 30.05.2022 r.

Platforma zakupowa Zamawiającego

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz

Oznaczenie postępowania: **26/DZS/2022/TP/WUDI.M.**

ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 2)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamiast balustrady stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie zastosować typową aluminiową balustradę mostową?

Odpowiedź: Z uwagi na zlokalizowanie balustrady w ciągu ścieżki rowerowej (przez co jest bardziej narażona na otarcia i wygięcia niż balustrada w ciągu chodnika przeznaczanego do ruchu pieszego) Zamawiający preferuje zastosowanie balustrady stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Równocześnie Zamawiający podkreśla, że dopuszcza zmiany sposobu realizacji świadczenia w przypadku *konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, zgodnie z par. 23 ust. 2 pkt 2 lit. c wzoru umowy.*

Pytanie nr 2: Dotyczy SST M.13.00.00. BETON. Wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących nasiąkliwości betonu: „Beton kap chodnikowych, gzymsów i belek podporęczowych powinien być wykonany z betonu o nasiąkliwości nie większej od 4% badanej wg PN-88/B-06250”. Przywołana norma jest nieaktualna. Wg nowej normy PN-EN 206-1 nasiąkliwość betonu nie jest parametrem, który podlega badaniu.

Odpowiedź: Wymagania ogólne dla betonu mają być zgodne z aktualną normą PN-EN 206-1.

Termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia 02.06.2022 r.

Patrz: Zmiana nr 1 z dnia 30.05.2022 r.

Z poważaniem,
DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Stachowiak
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Monika Chmura, tel. (58) 32 64 962, mchmura@zdwgdansk.pl

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:
<http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>