



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Wasz znak:

Nasz znak: WR.3.8.434.55.2022.MG

RKW-2022-5487

Żagań, dnia 07 września 2022 r.

**Biuro Projektowania Nadzoru
i Kosztorysowania
Eugeniusz Giża
Ul. Dolina Zielona 34
65-154 Zielona Góra**

W nawiązaniu do przesłanego wniosku z dnia 29.08.2022 r. dotyczącego uzgodnienia projektowanej inwestycji pn.: „Budowa budynku zespołu żłobko – przedszkolnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 243 obr. Bobrowice gm. Bobrowice” w zakresie przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych do planowanego budynku przez dz. nr 785 obr. Bobrowice gm. Bobrowice, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim Nadzór Wodny Żagań opiniuje pozytywnie projekt w zakresie przejścia pod dnem rzeki Młynówka (dz. nr 785 obr. Bobrowice gm. Bobrowice) w km rzeki ok. 3+520 z następującymi warunkami:

1. Przejście pod dnem rzeki Młynówka w km ok. 3+520 wykonać w rurze osłonowej metodą przecisku lub przewiertu sterowanego z zagłębieniem minimum 1,5 metra poniżej dna do górnej krawędzi rury osłonowej;
2. Miejsce przejścia pod dnem rzeki Młynówka należy oznakować stałymi znakami informacyjnymi po obu stronach koryta cieku;
3. W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska oraz ograniczać negatywny wpływ na środowisko,
4. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem Nadzór Wodny Żagań;
5. Nadzór Wodny Żagań zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorze terenu po wykonaniu robót;
6. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji robót;
7. W przypadku zniszczenia linii brzegowej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego, a za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich wypłacić odszkodowania.

Na wyżej wymienione prace należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne oraz powinny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim
Nadzór Wodny Żagań
ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań
tel./fax: +48 68 478 55 58, 532032827
e-mail: nadzorwodny.zagan@wody.gov.pl


www.wody.gov.pl

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi zgody na wejście na grunt i zajęcie nieruchomości. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową jest umowa zawarta między podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a Prezesem Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. **O zawarciu umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://wody.gov.pl/> w zakładce „strefa klienta/załatw sprawę”).**

Jednocześnie informuje, że w dz. nr 243 obr. Bobrowice gm. Bobrowice znajduje się urządzenie melioracji wodnych oznaczone ewidencyjnie jako rów o nazwie R-J.

Ponadto informuje, iż przedmiotowe pismo obowiązuje przez 3 lata.

Z upoważnienia Kierownika
Nadzoru Wodnego Żagań

PGW WP Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Nadzór Wodny Żagań
MŁODSZY SPECJALISTA

Magdalena Górniak

Załączniki:

1. Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

Załącznik otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. PGW Wody Polskie RZGW Wrocław – Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód - RUM.
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim – Dział Zgód Wodnoprawnych - ZUZ.
4. a/a.

Sprawa prowadzi:

Nadzór Wodny Żagań
Magdalena Górniak
tel. 532032827
e-mail: magdalena.gorniak@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Lwówku Śląskim
Nadzór Wodny Żagań
ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań
tel./fax: +48 68 478 55 58, 532032827
e-mail: nadzorwodny.zagan@wody.gov.pl