



LEGENDA :	
Bednarka	
Bednarka L=80m	
TĄSMA OCYNKOWA	
25x4mm	
Stal S235DD11	
Puszcza złącza kontrolnego	
11 szt.	
W puszcze kontrolne stosować połączenia skręcane poprzez zastosowanie łączników ze stali ocynkowanej, galwanizowanej	
Bednarka	
Bednarka łącząca złącza kontrolne z uziomem pionowym	
TĄSMA OCYNKOWA	
25x4mm	
Stal S235DD11	
Uziom pionowy	
Uziom pionowy Ø18mm, składający się z elementów skręcanych poprzez połączenia gwintowane montowany w gruncie poprzez wójłanie do uzyskania rezystancji max. 10 ohm-ów	
Uwaga:	
Połączenia wszystkich elementów stosować jako skręcane poprzez stosowanie łączników skręcanych systemowych	

<b>"ArchIREK"</b>	
Pracownia Usług Projektowych	
65-405 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja151a/15a, 0681320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl	
Opis: BUDYNEK	ZESPÓŁU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU I INFRASTRUKTURA	TOWARZYSZĄCA NA DZ. nr
243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE	
Skala: 1:500	
Tytułowa: PROJEKT TECHNICZNY	
RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH - ROZMIESZCZENIE BEDNARKI I UZIOMÓW	
Wykonany opracowania	Nr uprawnień
Inst. Prowadzący	Podpis:
Spec. Urządzenia	06.2022
Sprawdził:	
K.1.2	