


RK



NR OBW.	Q1					E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09
OPIS	ZASILANIE z RG/R3		OCHRONA PRZEPięCIOWA II			Pompa Ciepła nr 1	Pompa Ciepła nr 2	Pompa Ciepła nr 3	Pompa Ciepła nr 4	Elektryczny kocioł C.O. 34kW	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.29;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.29;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.29;	Oświetlenie Podstawowe Kotłownia
PZ 62,00 [kW]						13,0 [kW]	13,0 [kW]	13,0 [kW]	13,0 [kW]	32,0 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	0,1 [kW]
PW 33,33 [kW]														

"ArchiREK"				Pracownia Usług Projektowych			
65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(068)320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl							
Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, NA dz. nr 243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE				Skala: -			
Treść: PROJEKT WYKONAWCZY Schemat Rozdzielnicz RK							
Wykonawcy opracowania				Nr uprawnień	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Jerzy Klimczak specj. branża elektryczna			187/84/ZG	04.2024		E13
Sprawdzający:	mgr inż. Juchan Łychmus specj. branża elektryczna			154/78/ZG	04.2024		