


LVB-0.2



NR OBW.	Q1				E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	D01	D02	D03	W01	W02	O-01	O-02	O-03	O-04
OPIS	ZASILANIE z RG/R2	OCHRONA PRZEPięCIOWA			Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.1; 0.2; 0.3;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.4;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.9;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.9; 0.10; 0.11; 0.12; 0.13;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.14;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.14; 0.15; 0.16; 0.17; 0.18;	Zasilanie Rozdzielacza Pom. 0.2;	Gniazdo DATA 230 V Pom. 0.4	Gniazdo DATA 230 V Pom. 0.9	Gniazdo DATA 230 V Pom. 0.14	Zasilanie Wentylatorów Kanałowych W1 oraz W2 Pom. 0.2;	Zasilanie Wentylatorów Kanałowych W3 oraz W5 Pom. 0.2;	Oświetlenie Ogólne + AW Pom. 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8;	Oświetlenie Ogólne + AW Pom. 0.9; 0.10; 0.11; 0.12; 0.13;	Oświetlenie Ogólne + AW Pom. 0.1; 0.2; 0.3;	Oświetlenie Ogólne + AW Pom. 0.14; 0.15; 0.16; 0.17; 0.18;
PZ 23,0 [kW]					2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	0,1 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	0,20 [kW]	0,20 [kW]	0,6 [kW]	0,6 [kW]	0,3 [kW]	0,6 [kW]
PW 13,0 [kW]																					

"ArchIREK"				Pracownia Usług Projektowych			
65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(068)320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl							
Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA dz. nr 243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE				Skala: -			
Treść: PROJEKT WYKONAWCZY Schemat Rozdzielnicy LVB-02							
Wykonawcy opracowania				Nr uprawnień	Data:	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Jerzy Klimczak specj. branża elektryczna			187/84/ZG	04.2024		E12
Sprawdzający:	mgr inż. Juchan Lychmus specj. branża elektryczna			154/78/ZG	04.2024		