


LVB-0.1



NR OBW.	Q1				E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09	E10	D01	D02	D02	W01	O-01	O-02	O-03
OPIS		OCHRONA PRZEPięCIOWA II			Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.20;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.21; 0.23; 0.26;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.22;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.25;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.27; 0.28; 0.30; 0.31;	Gniazdo ogólne 230 V Pom. 0.27; 0.30;	Gniazdo 230 V – Pralka Pom. 0.28	Gniazdo 230 V – Pralka Pom. 0.28	Gniazdo 230 V – Pralka Pom. 0.28	Zasilanie Rozdzielacza Pom. 0.20;	Gniazdo Data 230 V Pom. 0.22;	Gniazdo Data 230 V Pom. 0.25;	Gniazdo Data 230 V Pom. 0.27; 0.30	Zasilanie Wentylatorów Kanałowych Wł.; Pom. 0.20;	Oświetlenie Ogólne + AW Pom. 0.20;	Oświetlenie Ogólne + AW Pom. 0.21; 0.22; 0.23; 0.24; 0.25; 0.26;	Oświetlenie Ogólne + AW Pom. 0.27; 0.28; 0.30; 0.31;
PZ 21,00 [kW]					2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	1.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	0,1 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	2.0 [kW]	0,20 [kW]	0,32 [kW]	0,60 [kW]	0,45 [kW]
PW 10,5 [kW]																					

"ArchIREK"

Pracownia Usług Projektowych

65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja15tel./fax.(068)320-07-70,e-mail:archirek@wp.pl

Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA dz. nr 243, obręb ewid. 0002 m. BOBROWICE, jedn. ewid. 080202_2, gmina BOBROWICE

Treść: PROJEKT WYKONAWCZY Schemat Rozdzielniczy LVB-01

Wykonawcy opracowania

Nr uprawnień

Data:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. Jerzy Klimczak specj. branża elektryczna

187/84/ZG

04.2024

Sprawdzający:

mgr inż. Juchan Lychmus specj. branża elektryczna

154/78/ZG

04.2024

Nr rysunku:

E11