

DEZ/442/2024

Jelenia Góra 02.04.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa, montaż i uruchomienie baterii fabrycznie nowych akumulatorów AGM BPS 200-12 12V 200Ah, demontaż i utylizacja baterii starych zużytych akumulatorów, wykonanie testów zasilacza UPS po wymianie baterii akumulatorów
ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00097/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

Zamawiający w § 1 pkt. 14 ust. f) umowy wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał deklarację zgodności, odpowiednie certyfikaty i spełnia normy: IEC 60896-21/22, JIS C 8704-2, GB/T 19638.2. Prosimy o wykreślenie norm JIS C 8704-2 oraz GB/T 19638.2, ponieważ jedna to jest norma japońska, a druga to chińska. W Europie obowiązująca jest tylko norma: IEC 60896-21/22.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wykreślenia jak w pytaniu. Zmodyfikowany projekt umowy w załączeniu.

Pytanie Nr 2

Zamawiający w § 1 pkt. 12 ust. umowy wymaga aby akumulatory miały zainstalowany przerywacz płomienia. Prosimy o wykreślenie tego zapisu ponieważ nawet podane referencyjne akumulatory AGM BPS 200-12 12V 200 Ah tego nie mają. Jest to informacja przepisana "żywcem" z karty katalogowej, ale dotyczy ona wyłącznie opcji akumulatorów oznaczonych jako model BPS 200-12FH - ognioodporne, które nie są powszechnie stosowane w Polsce, a są sprowadzane tylko na specjalne zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wykreślenia jak w pytaniu. Zmodyfikowany projekt umowy w załączeniu.

Załączniki:

1. Projekt umowy (zmieniony zgodnie z odpowiedziami na pytania).

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie z uwzględnieniem wcześniej udzielonych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w zapytaniu ofertowym.