



PAN
01.01.2018

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gryfinie**

PZ.5580.25.4.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) w związku z przeprowadzonymi przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie: st. sekc. Paulinę Tessar-Gwiazda, w dniu 24 listopada 2017 r. w **budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie**, czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi, w trakcie których stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych,

nakazuję

zapewnić właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie niżej wymienionego obowiązku:

zapewnić odpowiednią wydajność hydrantów wewnętrznych **w terminie do 31.12.2018 r.**

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

UZASADNIENIE

W wyniku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, stwierdzono uchybienie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych opisane w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 24 listopada 2017 r.

Przed wydaniem decyzji, Pani Anna Nikitińska – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, z zachowaniem terminu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, poinformowała pisemnie oraz drogą mailową funkcjonariusza PSP o zrealizowaniu części uchybień. W załączeniu pisma oraz maila z dnia 07 grudnia 2017 r. dostarczone zostały następujące dokumenty:

- Deklarację właściwości użytkowych na wykładziny podłogowe PCV znajdujące się w Sali Obrad oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzących z biur na klatkę schodową. Zgodnie z deklaracją wykładzina ta cechuje się klasą reakcji na ogień B_{fl}-S₁ (trudno zapalna).
- Deklarację zgodności na wykładzinę dywanową znajdującą się na drodze ewakuacyjnej z biura Starosty Powiatowego. Zgodnie z deklaracją wykładzina ta cechuje się klasą reakcji na ogień B_{fl}-S₁ (trudno zapalna).
- Oświadczenie o aktualnym szkoleniu pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

• Protokół z dnia 12.12.2017 r. z przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu sporządzony przez: KOMPLEX PPOŻ. BHP. Protokół nie zawiera uwag.

Pozostałe elementy, zawarte w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych mają nie mniej istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu.

Kontrolowany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zalicza się do obiektów użyteczności publicznej charakteryzowanych kategorią zagrożenia ludzi ZL III. Ze względu na powyższą kategorię oraz fakt, że powierzchnia starostwa przekracza 200 m² obiekt wyposażony został w wymagane hydranty wewnętrzne Ø 25 z węzłem półsztywnym. Kontrola wykazała, że hydranty wewnętrzne znajdujące się na wyposażeniu starostwa nie spełniają wymagań w zakresie wydajności oraz ciśnienia. Zgodnie z protokołem z dnia 07 lutego 2017 r. z badania w/w instalacji, wydajność hydrantów wynosi 0,38-0,94 dm³/s, przy wymaganej minimalnej wydajności poboru wody mierzonej na wylocie prądownicy dla hydrantów Ø 25 – 1,0 dm³/s. W celu spełnienia w/w wymagań, zgodnie z zaleceniami w wspomnianym wyżej protokole, należy zamontować zestaw pompowy podnoszący ciśnienie w instalacji hydrantowej. Wyposażenie obiektów w sprawne hydranty wewnętrzne podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego, a sprawne i szybkie przeprowadzenie ewentualnej akcji gaśniczej może w znacznym stopniu uchronić budynek przed rozprzestrzenianiem się pożaru. Nadmieniam, że w przypadku rozbudowy sieci wodociągowej przeciwpożarowej, urządzenia przeciwpożarowe tj. hydranty wewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Ponieważ obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku, obiektu budowlanego lub terenu spoczywa na właścicielu o czym stanowi art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie **za moim pośrednictwem** w terminie **14 dni** od dnia jej doręczenia.

W razie nie wykonania prawomocnej decyzji w określonym terminie rozstrzygnięcie podlega wykonaniu w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Gryfinie

bryg. mgr inż. Andrzej Prokopski

Otrzymuje strona:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino