

Włoszczowa, dnia 09.05.2023r.
FIP.271.3.7.2023.AS7

Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 2:

Proszę o informację dotyczącą pokrycia dachowego na budynku, na którym ma być zainstalowana instalacja fotowoltaiczna (rodzaj pokrycia).

Odpowiedź:

Blacha trapezowa.

Pytanie 3:

Proszę o informację na temat przewidywanego miejsca instalacji/montażu falownika i szacunkowej odległości (długość kabla) miejsca instalacji falownika od instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Miejsce instalacji/montażu falownika - strych budynku remizy, długość kabla zależna będzie od miejsca usytuowania przedmiotowego falownika (załącznik graficzny stanowi rzut dachu wraz z przybliżonymi wymiarami z oznaczeniem połączi, na której przewidziano montaż paneli fotowoltaicznych). Załączony szkic stanowi podstawę do oszacowania długości przedmiotowego kabla.

Zatwierdziła:

/-/Dominika Łoboda