

Zakres czynności w ramach przeglądów instalacji

Lp.	Lokalizacja	Instalacja/urządzenia	Zakres czynności
1	Pawilon I – Blok operacyjny	Centrala klimatyzacyjna HYGIENOS-G-151-4-LS C10821/09 Producent: VBW Rok produkcji: 2009	<ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej, - sprawdzenie układu schładzania, - sprawdzenie układu podgrzewania, - kontrola podzespołów mechanicznych centrali, - kontrola naciągu pasków klinowych wentylatorów - kontrola działania elementów automatyki, - poprawienie połączeń elektrycznych, - sprawdzenie czystości filtrów, - czyszczenie i dezynfekcja, - sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej, - wymiana filtrów HEPA – zgodnie z wykazem nawiewników (w zakresie Przeglądu 1)
2	Pawilon I – Centralna sterylizatornia	Centrala klimatyzacyjna HYGIENOS-G-176-1-SP C11114/09 Producent: VBW Rok produkcji: 2009	<ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej, - kontrola podzespołów mechanicznych centrali, - kontrola naciągu pasków klinowych wentylatorów - kontrola działania elementów automatyki, - poprawienie połączeń elektrycznych, - sprawdzenie czystości filtrów, - czyszczenie i dezynfekcja, - sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej.
3	Pawilon I – Centralna sterylizatornia	Centrala klimatyzacyjna HYGIENOS-G-176-2-SL C11115/09 Producent: VBW Rok produkcji: 2009	<ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej, - kontrola podzespołów mechanicznych centrali, - kontrola naciągu pasków klinowych wentylatorów - kontrola działania elementów automatyki, - poprawienie połączeń elektrycznych, - sprawdzenie czystości filtrów, - czyszczenie i dezynfekcja, - sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej.
4	Pawilon I – Pracownia RTG	Centrala klimatyzacyjna P1 CPV 5768 5768 Producent: VTS Rok produkcji: 2005	<ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej, - kontrola podzespołów mechanicznych centrali, - kontrola naciągu pasków klinowych wentylatorów - kontrola działania elementów automatyki,

			<ul style="list-style-type: none"> - poprawienie połączeń elektrycznych, - sprawdzenie czystości filtrów, - czyszczenie i dezynfekcja, - sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej.
5	Pawilon I – Serwerownia	Typ, model urządzenia: FHQ125 CAV EB R2QG 12L8Y13 Producent: Daikin Rok produkcji: 2015	<ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie i konserwacja skraplacza wentylatorowego - kontrola podzespołów mechanicznych układu, - kontrola pracy wentylatorów - kontrola działania elementów automatyki, - poprawienie połączeń elektrycznych, - sprawdzenie czystości filtrów, - czyszczenie i dezynfekcja, - sprawdzenie szczelności i działania układu schładzania
6	Pawilon IIB – Kuchnia i blok żywienia	Centrala wentylacyjna CV-A3-P Producent: VTS Clima Rok produkcji: 2003	<ul style="list-style-type: none"> - czyszczenie i konserwacja centrali wentylacyjnej, - kontrola podzespołów mechanicznych centrali, - kontrola działania elementów automatyki, - poprawienie połączeń elektrycznych, - sprawdzenie czystości filtrów, - czyszczenie i dezynfekcja, - sprawdzenie działania centrali wentylacyjnej.
7	Pawilon I – Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	Wentylator dachowy DAS 200 Producent: Uniwersal	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdzenie działania - pomiary skuteczności