

UWAG I OZNACZENIA

PROJEKTOWANE CZĘŚCIOWE KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

A2.04
W150x0,7/K
L_A=xx,x

LUZ POMIĘDZY PO ZMIANACH

AGREGAT CHŁODNICZY

INSTALACJA FREONOWA

1. Wszystkie kanały wentylacyjne oraz kształtki należy wykonać ze stali ocynkowanej, kształtki z taśmy stalowej ocynkowanej grubości 0,7 mm, kanały okrągłe grubości ścianki 0,5 mm, kanały prostokątne o grubości ścianki zgodnie z tabelą nr 1 wg PN-B-03434:1999 oraz zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Wszystkie połączenia kanałów wykonać zgodnie z WT, rodzaj kształtki zgodnie z rysunkiem.
3. Kanały prowadzone w przestrzeniach technicznych należy izolować wełną mineralną gr. 50 mm.
4. Wszystkie otwory montażowe w przegrodach budowlanych należy wykonać przed montażem kanałów.
5. Przejścia kanałów przez przegrody budowlane należy uszczelnić wełną mineralną.
6. Kanały wentylacyjne należy montować przy użyciu wieszaków i podpór zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym.
7. Kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie farbą antykorozyjną.
8. Kanały wentylacyjne należy montować przy użyciu wieszaków i podpór zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym.
9. Kanały wentylacyjne należy zabezpieczyć przed korozją przez malowanie farbą antykorozyjną.
10. Kanały wentylacyjne należy montować przy użyciu wieszaków i podpór zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Minimalna wymiana krat w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi	
Ilość osób w pomieszczeniu	Minimalna wymiana krat wentylacyjnych [m³/h]
	Wyciąg mechaniczny
	min.
	0,5 ACH
do100	50
101÷200	100
>200	150

Minimalna wymiana krat w pomieszczeniach sanitarnych	
Ilość osób w pomieszczeniu	Minimalna wymiana krat wentylacyjnych [m³/h]
	Wyciąg mechaniczny
	min.
	0,5 ACH
do100	50
101÷200	100
>200	150

PROJEKT	Inż. Bolesław Łukaszewicz Przemysłowy Instytut Wdrożeń ul. Jagiellońska 55 03-301 Warszawa		
OBIEKT PROJEKTU	BUDYNEK BIUROWO-LABORATORYJNY NR 6 ul. Jagiellońska 55 03-301 Warszawa		
BRANŻA	PROJEKT WODNO-KANALIZACJI INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Justyna Kuta	DOŚWIADCZENIE PIECZĘĆ/ID	
SPRAWDZIŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Magdalena Kuta	74/DOŚ/05	
NUMER RYS.	RZUT PODDASZA		

skala: 1:100 | data: 12 . 2023r. | nr rys.: 05_/05