

- Rozdzielnica projektowana
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP20
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP44
- Wypust przyłączeniowy (n-faz)
- Urządzenie zasilane energią elektryczną nazwa urządzenia/moc [kW]/napięcie zasilania [V]
  - wyposażone w silnik (pompa, wentylator, sprężarka)
  - inne
- Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p), natynkowy (n) bez lampki sygnalizacyjnej 16 A; 250 V; IP20
- Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p), natynkowy (n) bez lampki sygnalizacyjnej 16 A; 250 V; IP44
- Łącznik oświetleniowy, szeregowy podtynkowy (p), natynkowy (n) bez lampki sygnalizacyjnej 16 A; 250 V; IP20
- Łącznik oświetleniowy, szeregowy podtynkowy (p), natynkowy (n) bez lampki sygnalizacyjnej 16 A; 250 V; IP44
- Łącznik oświetleniowy, przycisk podtynkowy (p), natynkowy (n) bez lampki sygnalizacyjnej 16 A; 250 V; IP20

- LPD.DR — Szafa lokalna systemu okablowania strukturalnego rack 19" 6U
- Gniazdo 2xRJ45 ekranowane

Uwagi
1. Okablowanie należy układać w dedykowanych dla instalacji niskoprądowych trasach kablowych. Poza trasami okablowanie układać w rurach instalacyjnych, peszlach i na uchwytach.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.
3. Każdy kabel należy trwale oznaczyć na obydwu końcach tak aby możliwa była jednoznaczna jego identyfikacja.
4. Łączenie odcinków okablowania możliwe jest tylko wewnątrz obudów elementów instalacji lub w dedykowanych puszkach łączeniowych posiadające odpowiednie zaciski. Każde połączenie należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. Niedopuszczalne jest łączenie okablowania w korytach kablowych poprzez skręcanie żył.
5. Zasilanie urządzeń zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej.
6. Projekt rozpatrywać jako nierozłączną całość części rysunkowej i opisowej.
7. Ostateczna lokalizacja widocznych elementów instalacji zgodnie z wytycznymi architektury.
8. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami, a także z architekturą.
9. Po wykonaniu instalacji należy wykonać stosowne pomiary i przekazać inwestorowi dokumentację powykonawczą uzupełnioną o protokoły z pomiarami.
10. Ewentualne przejścia kablowe przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą uszczelniającą o pdporności EI – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
11. Rury ochronne instalacji niskoprądowej prowadzić w odległości 15cm od rury ochronnej dla instalacji elektrycznej.
12. Rozwiązania materiałowe i technologiczne podano jako przykładowe i mogą być zastąpione materiałami i technologiami o analogicznych lub wyższych parametrach technicznych i użytkowych
13. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy przed rozpoczęciem robót i zamówieniem każdorazowo sprawdzić na miejscu budowy i w razie rozbieżności lub zmian wynikających z wymogów technologii dostawcy skontaktować się z projektantem.

A1	FX65 MP 1519.LED 4500lm 39W
B1	FX45 OP 1519.LED 3000lm 27W
C1	FLAT2 OP /N 597.LED 3600lm 26W OPAL + RAMKA
EM1	ARIS ASON A500 TC 1 LED 1H ATI
EM3	LUN-A1x1TA1 LED VWD IP65 1H ATI
AW	OPRAWA Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H ATI

STUDIO
MICHAŁ PIOTROWSKI
MAZURSKA 19/7
41-503 CHORZÓW
NIP: 6272762945
REGON: 383488772

ZADANIE:
PRZEBUDOWA JEDNOPRZESTRZENNEJ SALI BIUROWEJ WRAZ Z NOWYM PODZIAŁEM I UKŁADEM POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 W KATOWICACH

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MARIUSZ MADEJSKI
nr upr.: SLK/7539/PWBE/17

RYSUNEK:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU

SKALA: 1:100

DATA:	NR RYS.:	NR STR.:
Sierpień 2023	E-01	1