

602.203/13/08/19  
Niemodlin, dnia 11.08.2021 r.

**Wnioskodawca:**  
**Pracownia Projektowa**  
**PROKOM**  
**ul. Ozimska 8, I p.**  
**45-057 Opole**

DU.702.215.2021.MM

Dotyczy: wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice- Tułowice Małe”.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie potwierdzenia istniejącego uzbrojenia z ewentualnym podaniem warunków na przebudowę bądź zabezpieczenie istniejących sieci, będących w naszym użytkowaniu, dotyczące zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice- Tułowice Małe”, uprzejmie informujemy, że:

1. Należy przewidzieć wymianę istniejącej sieci wodociągowej, która znajduje się w miejscowości Wydrowice w drodze wojewódzkiej nr 405, oznaczona jako dz. nr 124 (zgodnie z załączeniem mapowym).
2. Istniejącą sieć wodociągową PCV-U DN 110 należy wymienić na rurociąg **DN110 PEHD 100 SDR 17 PN 10**, wraz z zastosowaniem rury osłonowej pod drogą.
3. Średnica rury osłonowej powinna być większa od średnicy rury przewodowej, dostosowana do średnicy rury przewodowej, z zachowaniem odległości w świetle min. 40 – 50 mm między średnicą kołnierza albo kielicha rury przewodowej a średnicą wewnętrzną rury osłonowej. Z dwóch stron rury osłonowej należy przewidzieć teren pod wykop montażowy lub budować komory. Rura osłonowa powinna być z każdej strony dłuższa minimum 1,5 m od obrysu obiektu kolidującego z przewodem wodociągowym. Rura przewodowa powinna być umieszczona w rurze osłonowej na płozach (co druga płoza z rolką), opaskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcją producenta. Końcówki rury osłonowej powinny być osłonięte szczelnie manszetami.
4. Wymianę rurociągu należy rozpocząć na terenie działki nr 121 i zakończyć za granicą działki drogi wojewódzkiej nr 124, na działce nr 287. Przed przejściem przez drogę od strony działki nr 121 należy zamontować zasuwę kołnierzową **GGG/EPDM DN 100 PN 10** z uszczelnieniem miękkim, wyposażoną w obudowę do zasuwy i skrzynką uliczną do zasuwy. Do zasuwy za pomocą kołnierza należy podłączyć rurociąg DN110. Za przejściem za drogą

na terenie działki nr 287, również należy zamontować zasuwę kołnierзовą **GGG/EPDM DN 100 PN 10** z uszczelnieniem miękkim, wyposażoną w obudowę do zasuw i skrzynką uliczną do zasuw. Miejsce posadowienia zasuw należy oznaczyć tabliczką informacyjną.

5. Istniejącą sieć wodociągową PCV-U należy połączyć z PEHD poprzez łącznik rurowo-kołnierzowy lub łącznik rurowo-rurowy z pierścieniem wzmacniającym.

5. Rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci wodociągowej należy złożyć pisemnie do ZGKiM.

6. Odbiór przebudowanej sieci wodociągowej musi nastąpić przed jego zasypaniem przez pracowników ZGKiM.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Wołowicz*  
**Elżbieta Wołowicz**

Otrzymują:

1x- adresat

1x- a/a