



Supraśl, 11.08.2022 r.

Zn. Spr.: SA.270.18.2022

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa i modernizacja leśniczówki leśnictwa Klin”*

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, tj.:

### **Pytanie nr 1:**

„W opisie projektu jest zapis "Balustrady wewnętrzne spawane z rur stalowych ze stali nierdzewnej. Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, antracyt." Stali nierdzewnej się nie maluje ponieważ nie korzysta się w tej sytuacji z własności ochronnych warstwy pasywnej utworzonej na jej powierzchni. Proszę o wyjaśnienie.”

### **Wyjaśnienie nr 1:**

W załączniku o nazwie Opis techniczny, Klin wykonawczy, znajdującym się w folderze o nr 3.1.1., w miejsce o treści: „Balustrady wewnętrzne spawane z rur stalowych ze stali nierdzewnej. Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, antracyt.”, wpisuje się treść: „Balustrady wewnętrzne spawane z rur stalowych, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 - antracyt.”

Zamawiający nie wprowadza zmian do SWZ oraz nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

**ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO**  
Nadleśnictwa Supraśl

Tomasz Bożik