

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: **Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu - modernizacja kompleksu sportowego przy PSP Nr 24.**

**1. Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniu 20.05.2024r. otrzymał zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu.**

**Zamawiający przedstawia poniżej treść przedmiotowego zapytania:**

*„Zamawiający wymaga w parametrach dla sztucznej trawy, aby miała w jednym pęczku minimum trzy rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż producenci stosują, różne kształty/przekroje włókna tj. S, C, V, Caro, diament, soczewka, X, romb, itp. Nadmieniamy, że kształt/przekrój włókna nie ma wpływu na walory użytkowe. Podkreślamy, że według wytycznych FIFA oraz normy sztucznej trawy nie ma określonego kształtu włókna, gdyż nie ma on wpływu na walory użytkowe. Ponadto kształt poszczególnych włókien nie jest w ogóle zauważalny gołym okiem. Przekrój włókna nie jest parametrem mierzalnym, a posługiwanie się określonym nazewnictwem opiera się na pełnej dowolności i leży wyłącznie w gestii producenta nawierzchni, zaś zastosowane słownictwo może służyć ograniczeniu konkurencji. Z uwagi na brak standaryzacji sposobu określenia profilu/przekroju/kształtu włókna, wszystkie rodzaje kształtu włókna są równoważne. Istotnym znaczeniem dla włókna trawy syntetycznej jest, żeby włókno było wzmocnione rdzeniem, gdyż czyni on włókno stabilnym, bardziej wytrzymałym i odpornym na załamania i otarcia.*

*W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu, że włókno musi mieć w „jednym pęczku minimum trzy rodzaje przekrojów poprzecznych włókien” a zastąpienie zapisem, że „włókno trawy ma być wzmocnione rdzeniem stabilizującym.”.*

**2. Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:**

Wiążące dla Wykonawców wymogi dot. parametrów technologicznych oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej określone zostały w „Karcie Produktu” stanowiącej zał. do SWZ.

Tym samym dopuszczalne jest zaoferowanie nawierzchni z trawy syntetycznej, gdzie w jednym pęczku włókna monofilowe z symetrycznie wtopionym z rdzeniem wzmocniającym lub włókna o przekroju: diamentowym (karo), prostokątnym; owalnym; w kształcie litery S; V; C; X, pod warunkiem, że nawierzchnia taka spełnia wszelkie wymagania (wysokość, rodzaj, skład, gęstość, grubość i ciężar włókna oraz odpowiedni rodzaj wypełnienia) wskazane w w/w „Karcie Produktu”.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PRZETARGOWEJ**