

Września, dnia 19 marca 2024r.

SA-381-3/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę stolarki okiennej wraz z obróbką w pomieszczeniach znajdujących się na SOR w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji””

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Proszę o szkice okien do wymiany wraz z rysunkami jak mają się otwierać.	Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2.	Czy pozycja 3 i 4 to okna zewnętrzne? Ponieważ jest mowa o parapetach, ale nie jest to uszczególnione? Jakie współczynniki mają mieć szyby w tych pozycjach?	Zamawiający wymaga okna o odporności ogniowej EI60, nie wymaga konkretnego współczynnika przenikalności cieplnej szyby. Okna będą montowane w ścianie zewnętrznej dlatego muszą być odporne na warunki atmosferyczne.
3.	Czy okna które są teraz z szybami częściowo przezroczystymi i częściowo matowymi mogą być wykonane jako całościowo matowe?	Zgodnie z SWZ, część szyb całościowo matowych, część jako częściowo matowe.
4.	Czy zamawiane okna, to mają być okna aluminiowe, spełniające parametr współczynnika przewodzenia ciepła dla całego okna $U_w < 0,9 W/m^2K$.	Zamawiający potwierdza.
5.	Czy zamawiane okna mają być szklone szkłem zwykłym, czy szkłem o innych właściwościach np. szkłem "bezpiecznym", lub "antywłamaniowym", zastosowanym w pakietach trzyszybowych, jednostronnie od zewnątrz, lub wewnątrz pomieszczeń, ewentualnie obustronnie.	Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, tj. „bezpieczna w klasie P1A od strony wewnętrznej,,.
6.	Czy okna mogą być szklone fabrycznie wykonanymi szybami matowymi na całej ich wysokości, czy szyby tych okien mają być oklejane foliami matowymi i czy część z nich ma być wtedy oklejana tylko do określonej wysokości.	Poz. 1 i poz. 2 zgodnie z SWZ, tj. część szyb całościowo matowych, część jako częściowo matowe, poz. 3 i poz. 4 zgodnie ze stanem obecnym.

7.	Czy obróbce szpachlarsko - malarskiej podlegają (ewentualnie uszkodzone), tylko wewnętrzne ościeża i czy Zamawiający dopuszcza inny, możliwie zbliżony odcień koloru użytej farby do ich pomalowania, lub czy sam poda kolor, według wzornika RAL, jaki należy zastosować.	Do Wykonawcy należą obróbki tynkarskie oraz malarskie węgarków zewnętrznych i wewnętrznych (jeżeli w wyniku wymiany prowadzonych prac uszkodzeniu ulegnie płaszczyzna ścian to w gestii wykonawcy będzie naprawa uszkodzeń oraz odmalowanie ścian). Kolor farby do akceptacji przez Zamawiającego.
8.	Czy Zamawiający przewiduje wymianę parapetów, co pociągnie za sobą konieczność wykonywania dodatkowych - widocznych wyprawek, na zewnątrz, bądź wewnątrz budynku.	Wymiana lub renowacja parapetów zewnętrznych.
9.	Czy okna ppoż, które należy wykonać w postępowaniu „Wymiana stolarki okiennej wraz z obróbką w pomieszczeniach znajdujących się na SOR w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji” są witrynami stałymi wewnętrznymi czy zewnętrznymi.	Okna ppoż są oknami zewnętrznymi.

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji przetargowej
Przybylska
Stefania Przybylska