



DEZ/362/2024

Jelenia Góra, dnia 08.03.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

Dot.: Sukcesywna dostawa materiałów techniczno-budowlanych (materiały hydrauliczne, armatura, materiały budowlane, osprzęt, materiały do napraw ogólnych) - postępowanie powtórzone NPU/00039/2024

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do zapytania ofertowego jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW 1

Dzień dobry,

proszę o podanie bardziej szczegółowych informacji z tabeli materiały hydrauliczne i armatura.

1. Zawór elektromagnetyczny fi 2,0 powietrzny - czy chodzi o zawór średnicą nominalną przepływu 2 mm, temperaturą pracy -30oC do +80oC, NAPIĘCIE - 24V /+20% /- 10%. W załączniku przykładowa karta produktu.

Odpowiedź: Pozycja została dodana do załącznika omyłkowo. Zamawiający wykreśla pozycje Zawór elektromagn. fi 2,0 powietrzny z formularza asortymentowo-cenowego. Zmieniony formularz w załączeniu.

2. Rura kielichowa gładka 16 biała - czy chodzi o rurę elektroinstalacyjną sztywną RLM-16 gładką kielichową 320N PVC UV biała 2m?

Odpowiedź: Tak

3. Trójnik 1/4 - jaki materiał musi być (ocynk, mosiądz)?

Odpowiedź: Mosiądz

4. Zaślepka 3/4 - jaki materiał musi być (ocynk, mosiądz)?

Odpowiedź: Mosiądz

5. Trójnik GZ 1/4 GW 1/4 - jaki materiał musi być (ocynk, mosiądz)?

Odpowiedź: Mosiądz

6. Bateria umywalkowa medyczna - proszę powiedzieć jaka ma być ścienna czy stojąca?

Odpowiedź: Ścienna

=====
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego, utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w/w postępowaniu.

.....
Z up. Dyrektora WCSKJ
Karol Orkiszewski

