



L.dz. W/1168/2023/DZP

Olsztyn, 25.07.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 263/2023/TP-1/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Prawocheńskiego 13 na potrzeby kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym przedmiaru, w kilku pozycjach jest:

"Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu "Neolux" o wydajności cieplnej do 2350 kcal/h (montaż klimatyzatora 2,5 kw)"

Czy zamawiający oczekuje montażu aparatu grzewczo-wentylacyjnego do istniejącej instalacji ciepła/chłodu?

Czy zamawiający oczekuje montażu klimatyzatora typu split?

Jeżeli opcja 2, to jakie są odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a planowanym posadowieniem jednostki zewnętrznej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje montażu klimatyzatorów typu Split. Odległość między jednostkami do ok 15m.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska