

ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	zab. sterowania	obw. 01A	obw. 01B	obw. 02	obw. 03A	obw. 03B	obw. 03C-E	zab. sterowania	obw. 04	zab. sterowania	obw. 05D	obw. 05A-C	obw. 06A	obw. 06B-E
			0,4kW	0,6kW	0,1kW	0,2kW	0,45kW	0,3kW		0,8kW		0,3kW	0,3kW	0,2kW	0,4kW
			pon. nr C106	pon. nr C105	pon. nr C105	pon. nr C107	pon. nr D101	pon. nr C108-C110		pon. nr wspólna		pon. nr C101	pon. nr C102-C104	pon. nr C101	pon. nr C102-C104
			oświetlenie podświetlowe	oświetlenie podświetlowe	oświetlenie podświetlowe	oświetlenie podświetlowe	oświetlenie podświetlowe	oświetlenie podświetlowe		oświetlenie podświetlowe		oświetlenie podświetlowe	oświetlenie podświetlowe	oświetlenie podświetlowe	oświetlenie podświetlowe

Lp.	ZESTAWIENIE APARATURY	ilość
1	QG -rozłącznik izolacyjny typ 160A 3P	1szt.
2	HL -lampka sygnalizacyjna 230V 50Hz	3szt.
3	F3-B/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 3P B6A; 10kA	1szt.
4	FU -ochronnik przepięciowy klasy C typ 3P+N	1kpl.
5	F1-B/10 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B10A; 10kA	7szt.
6	F1-B/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B6A; 10kA	6szt.
7	PKC -przełącznik bistabilny typ 2Z 16A 230V	7szt.
8	FI2-25 -wyłącznik różnicowoprądowy typ 2P 25/0,03A typAC 10kA	7szt.
9	K1 -stycznik instalacyjny typ 2P 40A 230V 50Hz styk pom. 1Z1R	1szt.
10	Q -rozłącznik bezpiecznikowy typ DO2 63A 3P wkł. 50A	8kpl.
11	Q -rozłącznik bezpiecznikowy typ DO2 35A 1P+N wkł. 25A	1kpl.
12	F1-B/16 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B16A; 10kA	9szt.
13	F3-C/16 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 3P C16A; 10kA	2szt.

NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-S
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

		<h1 style="text-align: center;">P.S. BUDOPROJEKT</h1>	
		<h2 style="text-align: center;">40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11</h2>	
		tel./fax (+4832) 255-54-33	e-mail: biuro@budoprojekt.pl
	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENÍ
	mgr inż. Szymon PARUCH		SLK/4930/POOE/13
	OPRACOWAŁ		tech. Piotr SETNIK
	mgr inż. Krzysztof NOWAK		136/82
INWESTYCJA			
ODBUDOWA POMIESZCZEŃ MYJNI I WARSZTATU – SEGMENT C			
OBIEKT KOMENDA MIEJSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYTOMIU			
TEMAT RYSUNKU SCHEMAT ROZDZIELNIKI "RC" – CZ.1			SKALA —
STADIUM	BRANŻA	NR ARCHIWALNY	DATA
PW	ELEKTRYCZNA	900/2021	2021.08
		PLIK-NR RYSUNKU	
		PSPB3-17-0D-05	