



Zn.spr.: S.270.9.2023

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia S.270.9.2023 pod nazwą „Rozbiórka starej i budowa nowej wieży p-poż w Leśnictwie Będa, Nadleśnictwie Rajgród w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

„Czy przez zapis dotyczący szyny umożliwiającej montaż instalacji (pkt 1.1.2.1) Zamawiający rozumie trasę kablową na cele prowadzenia kabli czy urządzenie służące do wciągania elementów kamey na szczyt masztu ?”

Odpowiedź na pytanie 1:

Zapis w PFU dotyczył szyny umożliwiającej montaż instalacji.

Pytanie 2:

„Proszę o podanie przybliżonych kolorów na jakie Zamawiający planuje pomalować wieże ?”

Odpowiedź na pytanie 2:

Wieżę należy pomalować w kolorze wybranego przez Zamawiającego odcienia szarości.

Pytanie 3:

„Czy montaż oświetlenia przeszkodowego wieży wynika z konieczności (decyzji ULC i Wojska)”

Odpowiedź na pytanie 3:

Wykonawca powinien w ramach zamówienia uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami prawa. Jest to wskazane zarówno w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 9 do SWZ) jak i projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 8 do SWZ). Jeżeli Wykonawca uzyska uzgodnienie o braku konieczności zastosowania oznakowania przeszkodowego to nie będzie zobowiązany do jego wykonania. Jeżeli wykonanie jest konieczne to typ

oraz intensywność lampy musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 4:

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szynowego systemu asekuracji zamiast liny i zaplecznika ?”

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyny zamiast linki asekuracyjnej.

Pytanie 5:

„Czy zamawiający dopuszcza inne niż proszkowe malowanie konstrukcji stalowej ?”

Odpowiedź na pytanie 5:

Nie. Wieżę należy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.

Pytanie 6:

„Proszę o wskazanie zestawienia urządzeń znajdujących się na wieży i niezbędnych do wymiany .”

Odpowiedź na pytanie 6:

Urządzenia do przeniesienia na nową wieżę :

- głowica RH13 zawierająca kamerę,
- urządzenie PSB62B (płyta sterująca, enkoder wizji, zasilacz, moduł GSM),
- odbiornik sterowania (CD04),
- centralka systemu alarmowego wraz mediakonwerterem światłowodowym.

Anteny do przeniesienia na nową wieżę:

- UBNT Rocket dish M5 (komunikacja w paśmie 5GHz),

Antena do demontażu (zgodnie z PFU komunikacja do której użyto tej anteny ma być realizowana drogą światłowodową):

- ATK 10 800-980 MHz sterowanie.

Anteny do demontażu – własność lokalnego operatora internetu (instalacja na nowej wieży po stronie operatora):

- Powerbeam M5
- Omnitic C

Pytanie 7:

„W punkcie 1.1.2.2 Zamawiający pisze że należy przenieść urządzenia między innymi kamery . W kolejnych zadaniach pisze iż urządzenia muszą być nowe . Proszę o uszczegółowienie .”

Odpowiedź na pytanie 7:

Urządzenia służące do monitoringu p-poż należy przenieść ze starej wieży na nową odtwarzając w 100% funkcjonalność działającego w tej chwili systemu SmokeD. Urządzenia powinny zostać poddane serwisowi. Jeżeli podczas serwisu okaże się, że jakieś elementy są zużyte lub wyeksploatowane w sposób uniemożliwiający ich dalsze użytkowanie wówczas należy wymienić je na fabrycznie nowe.

Odrębnym elementem jest monitoring terenu, który należy przyłączyć do rejestratora monitoringu. Na istniejącej wieży nie ma takich urządzeń i należy w nie wyposażyć nową wieżę. Te urządzenia mają być fabrycznie nowe.

Pytanie 8:

„Czy do obiektu objętego rozbiórką prowadzi utwardzona droga dojazdowa ?”

Odpowiedź na pytanie 8:

Wieża przeznaczona do rozbiórki jest posadowiona wśród drzew a odległość do najbliższej drogi wynosi około 30m. Celem wizualizacji Zamawiający załączył do poprzednich wyjaśnień treści SWZ widok ogólny wieży z najbliższej drogi.

Jacek Konieczny

Nadleśniczy

*(podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym)*