



Wyjaśnienia i Zmiana Nr 1

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej Pzp),

w dniu **30.01.2024 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Budowa ulicy Nowy Port w Bydgoszczy – etap I – roboty kanalizacyjne.**”, nr sprawy **NF.2531.3.2024**

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

Pytania – zestaw nr 1 z dnia 25.01.2024 r.

1. Na odcinkach kanalizacji deszczowej Distn-D6 oraz przy studni D14 konieczne będzie odtworzenie istniejącego pasa drogowego. W załączonej dokumentacji brak jest warunków ZDMiKP w jaki sposób odtworzyć w/w nawierzchnię. Prosimy o określenie w jaki sposób i z jakich warstw odtworzyć istniejącą nawierzchnię. Prosimy również o informację czy Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nawierzchnie jakie należy odbudować :

Konstrukcja chodnika oraz opaski z kostki bazaltowej ul. Focha

- kostka betonowa-starobruk w kolorze szarym grubości 8cm/kostka kamienna bazaltowa* 8/11cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (C_{90/3}, F₁, WA₂₄₁) grubości 15cm

Konstrukcja zjazdu z ul. Focha

- kostka kamienna bazaltowa* 8/11cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm
- podbudowa z betonu klasy C16/20 grubości 20cm
- ulepszenie podłoża mieszanką związaną cementem Rm 2,5MPa grubości 15cm

Zatoka postojowa przy Operze

- kostka betonowa szlachetna śrutowana grubości 8cm
- podbudowa z betonu klasy C16/20 grubości 20cm
- ulepszenie podłoża mieszanką związaną cementem Rm 5MPa grubości 20cm

Chodnik o nawierzchni asfaltowej (Obrońców Bydgoszczy)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 KR 1-2 grubości 7cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (C_{90/3}, F₁, WA₂₄₁) grubości 20cm

Konstrukcja nawierzchni Obrońców Bydgoszczy

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4cm
- warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 grubości 8cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (C_{90/3}, F₁, WA₂₄₁) grubości 20cm
- ulepszenie podłoża mieszanką związaną cementem Rm 2,5MPa grubości 15cm

*Spoinowanie kostki kamiennej bazaltowej za pomocą miąta kamiennego w chodniku, a spoiną cementową na zjeździe

Wykonawca jest zobowiązany do odzysku kostki betonowej i kamiennej, oczyszczenia jej, oraz przechowania do momentu ponownego wbudowania w ramach odbudowy nawierzchni. Ewentualny niedobór materiałów Wykonawca musi pozyskać jako nowy o kształcie i parametrach jak istniejące materiały.

Zależnie od przyjętej technologii robót o klinach odłamu będzie decydował Inspektor Nadzoru.

W nawierzchniach asfaltowych należy ująć schodkowanie warstw z przesunięciem o minimum 50cm. Uszczelnienie krawędzi w warstwie ścieralnej za być wykonane za pomocą taśm asfaltowych. Ławy i opory krawężników mają być wykonane z betonu klasy min. C12/15.

W związku z protokolarnym przekazaniem placu budowy nie będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego.

Pytania – zestaw nr 2 z dnia 25.01.2024 r.

1. W pkt. XVIII SIWZ ppkt 1. 1) Zamawiający wymaga wykazaniem się doświadczeniem w wykonaniu przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Oferent wykaże się doświadczeniem w wykonaniu przebudowy lub budowy kanalizacji sanitarnej lub innych kanałów grawitacyjnych wykonywanych w technologii zarówno tradycyjnej jak i bezrozkopowej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zmienia się pkt XVIII.1.1)

1) doświadczenia wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- 1) dwóch robót budowlanych dotyczących przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej obejmującej budowę każda minimum 150 mb kanału deszczowego wraz ze studniami,
- 2) jednej roboty budowlanej dotyczącej przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej w technologii bezrozkopowej minimum 20 mb

UWAGA: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania trzech odrębnych zadań spełniających powyższy warunek lub wykazania dwóch odrębnych zadań tj.

- jednej roboty budowlanej dotyczącej przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej obejmującej minimum 150 mb kanału deszczowego wraz ze studniami lub innych kanałów grawitacyjnych w technologii tradycyjnej oraz

- jednej roboty budowlanej dotyczącej przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej obejmującej minimum 150 mb kanału deszczowego wraz ze studniami lub innych kanałów grawitacyjnych w technologii tradycyjnej i jednej roboty budowlanej dotyczącej przebudowy lub budowy kanalizacji deszczowej w technologii bezrozkopowej minimum 20 mb

Pytania – zestaw nr 3 z dnia 25.01.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ulicy Nowy Port w Bydgoszczy - etap I – roboty kanalizacyjne , nr sprawy: NF.2531.3.2024 Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zamieszczonej dokumentacji przetargowej zwracam się z prośbą o wyjaśnienia treści SWZ:

1. Prosimy o informację, czy kanał upustowy dn 700 w ul. Focha do którego należy włączyć projektowaną kanalizację deszczową został wykonany.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Sieć kanalizacji deszczowej dn 700 w ul. Focha nie została wykonana. Gestor sieci MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy planuje wykonanie ww. sieci do końca września 2024r.

2. Zgodnie z projektem istniejąca studnia Dist. do której należy włączyć projektowany kanał prawdopodobnie zlokalizowana jest na terenie wjazdu na budowę „Rozbudowy Opery Nova”. Prosimy o potwierdzenie, że lokalizacja tej studni nie spowoduje utrudnień dla Wykonawcy w wykonaniu włączenia projektowanego kanału oraz nie utrudni to prac związanych z prowadzoną obecnie rozbudową Opery

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W związku z informacją zawartą w pkt 1 nie istnieje studnia kanalizacji deszczowej ozn. D_{ist}, do której należałoby wpiąć układ odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych objęty przetargiem. Fakt ten w nieznacznym stopniu ograniczy zakres robót i w konsekwencji nie spowoduje utrudnień w realizacji prac dla Wykonawcy oraz dla prac związanych z rozbudową Opery Nova.

3. Zgodnie z projektem odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez włączenie do istniejącej studni rewizyjnej Dist. Podczas wizji lokalnej nie zlokalizowano tej studni. Prosimy o informację gdzie ma zostać wykonane włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W związku z informacją zawartą w pkt 1 i pkt 2 Zamawiający informuje, że układ kanalizacji deszczowej objęty przetargiem należy zakończyć na studni ozn. D₁ z wyprowadzeniem od niej kanału PVC dn 400 o długości 1,0 m w kierunku projektowanej studni ozn. D_{ist}, który należy zaślepić (montaż systemowych kształtek - nasuwki i zaślepki).

Pytania – zestaw nr 4 z dnia 26.01.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ulicy Nowy Port w Bydgoszczy - etap I – roboty kanalizacyjne , nr sprawy: NF.2531.3.2024 Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zamieszczonej dokumentacji przetargowej zwracam się z prośbą o wyjaśnienia treści SWZ:

1. W związku z zaprojektowaniem kanalizacji deszczowej pomiędzy istniejącymi drzewami, prosimy o informację, czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający po korekcie zakresu robót (kosztorys ofertowy) nie przewiduje wycinki drzew podczas realizacji zadania objętego przetargiem.

2. Prosimy o informacje po czyjej stronie jest wycinka drzew.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 1 Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. W zakres zadania nie wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku D14-w10 (korekta kosztorysu ofertowego).

3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku D14- w10.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odpowiedź w pkt 2

Pytania – zestaw nr 5 z dnia 26.01.2024 r.

1. Po dokonaniu wizji lokalnej prosimy o informacje w jaki sposób wykonać nasyp na części kanalizacji deszczowej podczas prowadzonych tam innych prac budowlanych. Czy ewentualnie nie powinien być on skoordynowany z robotami drogowymi dotyczącymi budowy drogi.
Na odcinku D13-w14 trasa przykanalika przechodzi pomiędzy drzewami. Czy w wycenie należy skalkulować na wycinkę drzew i ewentualne nasadzenia zastępcze? Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zakres robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej nie będzie kolidował z innymi robotami budowlanymi prowadzonymi w tym rejonie.

Zamawiający informuje, że zgodnie z podpisanymi porozumieniami w I etapie inwestycji związanej z budową ulicy oznaczonej symbolem 13.KD-L należy wykonać kanalizację deszczową w zakresie objętym przetargiem.

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku D14-w10 (korekta kosztorysu ofertowego).

Zamawiający po korekcie zakresu robót (kosztorys ofertowy) nie przewiduje wycinki drzew podczas realizacji zadania objętego przetargiem.

- III. Zamawiający zmienia załącznik nr 3 wzór formularza ofertowego, (składanego jako Oferta), załącznik nr 4 wzór kosztorysu ofertowego, (składanego jako Oferta) oraz załącznik nr 1 – istotne postanowienia Umowy będącego integralną częścią SWZ:
- IV. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia i wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowania ofert, w związku z tym, nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert, określona w art. 286 ust. 3 Pzp.

Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę:

- „05.02.2024 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: „12.02.2024 r.”
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

- „05.03.2024 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę:
„12.03.2024 r.”

V. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 875074**)

*p.o. Dyrektora ZDMiKP
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek*

.....
(podpis kierownika zamawiającego)