

Do: Inspektor Nadzoru

Od: SKANSKA S.A.

Miasto Katowice
Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-098 Katowice

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU

Nr: E – 14

Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Ligota w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota”

| | | | |
|---|-------------|--|---------------|
| Material: Kabel nN typu YKY 3x1,5 Kabel nN typu YKY 3x2,5 Kabel nN typu YKY 3x4 | | | |
| Producent: TELE-FONIKA KABLE Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna ul. Wielicka 114; 30-663 Kraków | | | |
| Kraj pochodzenia: Polska | | | |
| Miejsce wbudowania: sieć oświetleniowa | | | |
| Zgłoszony przez: | | SKANSKA S.A. | |
| Załączniki: 1. Deklaracja zgodności nr TF3/WE/0040 | | | |
| | Data | Nazwisko | Podpis |
| W imieniu Wykonawcy | 28.08.2017 | Skanska S.A. Inżynier Budowy Bartosz Sakwa | Sakwa Bartosz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zatwierdzam: materiał opisany powyżej do wbudowania w sposób trwały w opisanym powyżej miejscu w budowie. INSPEKTOR NADZORU Ireneusz Kurcok uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ewid. SUK/4282/OWOE/12 W imieniu Inwestora: | | <input type="checkbox"/> Odrzucam: materiał opisany powyżej do wbudowania w sposób trwały w opisanym powyżej miejscu w budowie (szczegóły decyzji w piśmie). W imieniu Inwestora: | |

UWAGI:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF3/WE/0040

Producent: **TELE-FONIKA Kable Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna**

Adres: **ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska**

niniejszym deklaruje, że wyrób:

Opis wyrobu:

Kabel elektroenergetyczny w izolacji PVC opancerzony lub bez pancerza na napięcie znamionowe 0,6/1kV

Oznaczenie typu:

YKY, YKYy, YKYFty, -Ftly, -Fpy, -Foy, yKYFty, -Ftly, Fpy, -FoY, YAKY, YAKYy, YAKY-żp, YAKYFty, Ftly, -Fpy, -Foy, yAKYFty, Ftly, Fpy, FoY

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE

Dyrektywa niskonapięciowa

(Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm

| Nr i data wydania: | Tytuł: |
|--------------------|--|
| PN-HD 603: 06.2006 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV |
| IEC 60502-1: 2004 | Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłoczonej oraz osprzet do nich na napięcie znamionowe od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Część 1: Kable na napięcie znamionowe 1 kV (Um = 1,2 kV) i 3 kV (Um = 3,6 kV) |
| PN-93/E-90401 | Kable elektroenergetyczne na napięcie 0,6/1kV |
| ZN-97/MP-13-K119 | Kable elektroenergetyczne pięciożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej na nap.znam.0,6/1kV |

Informacje dodatkowe

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono Oznaczenie CE:....04

Kraków, dnia: 2008-10-09

Szymon Dukała, Kierownik Kontroli Jakości TF3
(imie nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej producenta)



(podpis)

Numer dokumentu:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA