

Do: Inspektor Nadzoru

Od: SKANSKA S.A.

Miasto Katowice
Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-098 Katowice

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU

Nr: E – 13

Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Ligota w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota”

Material: Bednarka ocynkowana 30x4			
Producent: Cynk-Metal S.A., 59-220 Legnica; ul. Pątnowska 48			
Kraj pochodzenia: Polska			
Miejsce wbudowania: sieć oświetleniowa			
Zgłoszony przez:		SKANSKA S.A.	
Załączniki: 1. Deklaracja zgodności nr 177/KRB/2014/1			
	Data	Nazwisko	Podpis
W imieniu Wykonawcy	28.08.2017	Skanska S.A. Inżynier Budowy Bartosz Sakwa	Sakwa Bartosz
<input checked="" type="checkbox"/> Zatwierdzam: materiał opisany powyżej do wbudowania w sposób trwały w opisanym powyżej miejscu wbudowania INSPEKTOR NADZORU Ireneusz Kurcok uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń W imieniu Inwestora:..... nr ewid. SK/4282/GW06/12...		<input type="checkbox"/> Odrzucam: materiał opisany powyżej do wbudowania w sposób trwały w opisanym powyżej miejscu wbudowania (szczegóły decyzji w piśmie). W imieniu Inwestora:.....	

UWAGI:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

NR 177/KRB/2014/1

NO.

zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1
according to PN-EN ISO/IEC 17050-1

Producent:

Manufacturer:

Cynk-Mal S.A.

59-220 Legnica, ul. Pątnowska 48

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

declares with full responsibility that the product:

Nazwa wyrobu: <i>Product name:</i>	Bednarka ocynkowana ogniowo <i>Hot dip galvanized steel strip</i>
Nr faktury: <input type="checkbox"/> <i>Invoice No.:</i>	FS-166/KRB/2014 z dnia 2014-06-24
Wymiar: <i>Dimension:</i>	30x4
Gatunek Stali: <i>Steel Grade:</i>	DD11
Powłoka cynku: <i>Zinc coating:</i>	500 g/m²
Przeznaczenie i zakres stosowania: <i>Destination and scope:</i>	Uziomy <i>Earth electrodes</i>

jest zgodny ze specyfikacją techniczną, którą stanowi norma:

is compliant with the technical specification, which is the Norm:

PN-EN 62561-2 :2012

"Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC)

Cześć 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów"

Lightning Protection System Components (LPSC)

Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes"

LEGNICA, dnia 2014-06-24

(miejsce i data wystawienia)
(place and date)

Czesława Jakubowicz

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(name and authorized signature)

CYNK - MAL S.A.
ul. Pątnowska 48
59-220 Legnica
tel. +48/76 8551 500
fax +48/76 8551 501
www.cynkmal.pl
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Pion Handlu/Sales Department
tel. +48/76 8551 518
tel. +48/76 8551 533
tel. +48/76 8551 557
tel. +48/76 8551 535
fax +48/76 8551 530
e-mail: handlowy@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
Share Capital - full paid up
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
District Court Wrocław Fabryczna
KRS/Court Reg. No. 0000284987
NIP/VAT No. PL 6911115171