

Do: Inspektor Nadzoru

Od: SKANSKA S.A.

Miasto Katowice
Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-098 Katowice

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU

Nr: E - 7

Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Ligota w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota”

Material: Kable elektroenergetyczne YAKY

Producent: TELE-FONIKA Kable Kraków, ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków

Kraj pochodzenia: Polska

Miejsce wbudowania: instalacja teletechniczna

Zgłoszony przez:

SKANSKA S.A.

Załączniki:

1. Certyfikat nr B/12/006/09

	Data	Nazwisko	Podpis
W imieniu Wykonawcy	23.08.2017	Skanska S.A. Inżynier Budowy Bartosz Sakwa	Sakwa Bartosz

☒ **Zatwierdzam:** materiał opisany powyżej do wbudowania w sposób trwały w opisanym powyżej miejscu wbudowania.

INSPEKTOR NADZORU

Ireneusz Kurcok

uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ewid. SLR/4282/OWDE/12

W imieniu Inwestora:.....

☐ **Odrzucam:** materiał opisany powyżej do wbudowania w sposób trwały w opisanym powyżej miejscu wbudowania (szczegóły decyzji w piśmie).

W imieniu Inwestora:.....

UWAGI:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA



BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

BBJ



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/006/09

No. B/12/006/09

Posiadacz certyfikatu: TELE-FONIKA KABLE Sp. z o.o. S.K.A.
(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address)
Producent: TELE-FONIKA KABLE Sp. z o.o. S.K.A.
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Nazwa wyrobu: kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi, o izolacji
Name of the product: i powłoce polwinitowej gołe lub o wytłoczonej powłoce
wypełniającej, opancerzone taśmami lub drutami stalowymi,
z wytłoczoną na pancierz zewnętrzną powłoką polwinitową
polyvinyl chloride insulated and polyvinyl chloride sheathed power
cables, uncovered or inner covering extruded, armoured steel tapes
or steel round wires, with polyvinyl chloride extruded external
over sheath, with aluminium conductors

Typ (model): YAKY; YAKYFtY; YAKYFtLY; YAKYFoY; YAKYFpY
Type (model):

Dane techniczne: napięcie znamionowe 0,6/1 kV, liczba i przekroje znamionowe żył
Technical data: w mm²: 1x4-1000; 3,4x4-300; 5x4-300
rated voltage 0,6/1 kV, number and nominal cross-sectional
area of conductors in mm²: 1x4-1000; 3,4x4-300; 5x4-300

Wykaz podzespołów: nie dotyczy
Component list: not apply
System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2014-01-15
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safety requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
BBJ-98/KT-1306	TP-02.085	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with BBJ.

Warszawa, 2009-01-16



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Jerzy Kociszewski

DOKUMENTACJA
POWYKONANICZA

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji: **TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.**
Place of manufacture: **Zakład Bydgoszcz**
ul. Fordońska 152
PL 85-957 Bydgoszcz

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/339/05

The number of the previous certificate: B/12/339/05

CW-TP 09.03

Ref. S-P-08-53

Reg. No. S-P-08-53

Rozdzielnik:

Copy to

1. **TELE-FONIKA KABLE Sp. z o.o. S.K.A.**
ul. Wielicka 114
PL 30-663 Kraków
2. **CW**

Skany S.A.
Kierownik Biura
Archiwizacja



DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA