IS-2
IS-3
IS-4
1
2
3
4
A
A'
B
C
D
E
E'
F
G
H
I
J
K
L
+4.514
+4.507
+4.328
+8.650
+8.455
+8.780
+8.830
WPUST DACHOWY
DOMICA
SIATKA NA BLUSZCZ
PROFILOWANY DAWELUK NR 1
OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI RÓWNEJ MIN. 1% PRZEKROJU ISPRZECZNEGO SZYBU, WYM. KANAŁU 0.3x0.3m. ZGODNIE Z NORMĄ EN30-20.
OPASKA SZER. 30cm OTOCZAKI φ15-32mm
UWAGI:
Przed zamówieniem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie odmierzyć na budowie.
W trakcie realizacji należy wziąć pod uwagę konieczność dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu.
Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
Śruby wewnątrz centrali/agregatów należy dostosować podczas zamówienia urządzeń oraz na budowie.
Wszystkie kratki i anemostaty wyposażone w skuteczne przepustnice powietrza z możliwością całkowitego zamknięcia.
Przewodnik powietrzny, wyposażony w wbudowane przepustnice powietrza, z możliwością całkowitego zamknięcia, umożliwiające dostęp.
Zamontowane przepustnice, wymagających stałego ustawienia wentylacyjnego, należy zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed swatami, gołębami oraz warunkami atmosferycznymi.
Przekroju przez przegrody budowlane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
Przekroju przez przegrody budowlane pionowe i poziome należy dodatkowo uzgadniać z kierownikiem budowy.
LEGENDA:
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowane elementy nawiewne
– projektowane elementy wywiewne
– transfer powietrza
150m3/h
RZUT BUDYNKU
PROJEKT TECHNICZNY
MONTAŻ INSTALACJI MECHANICZNEJ
28