UWAGI:
Przed przewierceniem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie odmierzyć na budowie.
W trakcie montażu należy wziąć pod uwagę konieczność dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu.
Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożar. muszą zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
Śruby wewnątrz centrali/agregatów należy dostosować podczas zamówienia urządzeń oraz na budowie.
Wszystkie kratki i anemostaty wyposażone w skuteczne przepustnice powietrza z możliwością odbarwiania parkietarzy.
Wszystkie anemostaty, przekratowania, wyposażone w skuteczne przepustnice powietrza z możliwością odbarwiania podłoszowym umożliwiające dostęp.
Zamykanie przepustnic powinno być zabezpieczone przed samoczynnym otwarciem (np. zastosowanie zawleczki, nakrętki zabezpiecz. pomocniczej, zamykanie przy pomocy ciężaru, wyłączenie napędu w położeniu pomocniczego przy konstrukcji ścian, przewód zasyłowowy).
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed owadami, gryzoniami oraz warunkami atmosferycznymi.
Przekroje przez przegrody budowlane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
Przekroje przez przegrody budowlane pionowe i poziome należy dodatkowo uzgadniać z kierownikiem budowy.

UWAGA: Rzędne prowadzenia kanałów Są są podane w tabelkach informacyjnych bez grubości izolacji. Na potrzeby wykonania przejść przez przegrody budowlane należy dołączyć grubość izolacji zgodnie ze specyfikacją techniczną wentylacji.
W tabelkach inf. podany jest również strumień powietrza i przykład w kanale.

LEGENDA:
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
- 60 m³/h 120 / 150 m/s 100 — projektowane elementy nawiewne
- 50 m³/h 100 / 100 m/s 100 — projektowane elementy wywiewne
- 250 m³/h 300 / 150 m/s 200 — projektowane elementy nawiewne
- 120 m³/h 160 / 150 m/s 160 — projektowane elementy wywiewne
- 150m3/h — transfer powietrza

KLAUZULA NR 3	
KLAUZULA NR 4	
PROJEKT ZAMIENNY POWYŻEJ AUTORSKIM OD ZOMKOWSKIEGO WYDZIAŁ ZIEMIA DEL PRZEDSTRAŻNIA LEŚNIEM SZKOŁA WŁAŚCIWOŚCIOWANIA ZIEMI ZIEMIA DEL ZIEMIA DEL ZIEMIA DEL