



20,3 umH
29,9 kPa

Komplet dokumentacji, stanowiący część rysunku wraz z częścią opisu.
W części graficznej, odsunęto przewody od ścian dla zachowania czytelności
rysunku, przewody z rur tworzących rowy należy prowadzić w brzdach ściennych.
Wszystkie przejścia przewodów c.o. przez przegrody budowlane należy wykonać w
tulejach ochronnych, które muszą być zamontowane przed przegrodą.
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielające pożarowo należy zabezpieczyć
zgodnie z normami odporności ogniowej danej przegrody.
Podłączenie przewodów odciepów do przewodu głównego należy przyłączyć
katowe odnaczenie.
Przejścia przewodów w opakowaniach fabrycznych zająć nie dopiero po zakończeniu
wszystkich prac tynkarskich i malarskich.
W najwęższych punktach instalacji, na zakończeniu każdego pionu C.O. oraz przy
rozgałęzieniach automatyczne zawory odpowietrzające z kulowymi
zaworami odsysającymi

[illegible]