IS-1
IS-2
IS-3
IS-4
Centrala wentylacyjna NW1
Wydatek: 4000/4000 m3/h
Sprąż: 500/500 Pa
Centrala wentylacyjna NW2
Wydatek: 3000/3000 m3/h
Sprąż: 550/500 Pa
Centrala wentylacyjna NW3
Wydatek: 4700/4700 m3/h
Sprąż: 500/500 Pa
Centrala wentylacyjna NW4
Wydatek: 1400/1030 m3/h
Sprąż: 550/500 Pa
Centrala wentylacyjna NW5
Wydatek: 3000/2800 m3/h
Sprąż: 550/500 Pa
Centrala wentylacyjna NW6
Wydatek: 9100/8000 m3/h
Sprąż: 700/600 Pa
Wyrzutnia powietrza dachowa do central NW1
Wymiary: 1000x750mm
Wyrzutnia powietrza dachowa do central NW2
Wymiary: 1000x750mm
Wyrzutnia powietrza dachowa do central NW3,NW4,NW7
Wymiary: 2000x1000mm
Wyrzutnia powietrza dachowa do central NW5,NW6,NW7
Wymiary: 2000x1000mm
Czerpnia powietrza dachowa do central NW1
Wymiary: 1000x750mm
Czerpnia powietrza dachowa do central NW2,NW6,NW7
Wymiary: 2000x1000mm
Czerpnia i wyrzutnia central NW1 zblokowane w sposób zapewniający skuteczny rozdział strumieni powietrza
Wyrzutnia powietrza WY1
Wydatek: 250 m3/h
Ø 160 mm
Wyrzutnia powietrza WY2
Wydatek: 100 m3/h
Ø 100 mm
Wyrzutnia powietrza WY3
Wydatek: 250 m3/h
Ø 160 mm
Wyrzutnia powietrza WY4
Wydatek: 500 m3/h
Ø 200 mm
Wyrzutnia powietrza WY5
Wydatek: 250 m3/h
Ø 160 mm
Wyrzutnia powietrza WY6
Wydatek: 110 m3/h
Ø 100 mm
Wyrzutnia powietrza WY7
Wydatek: 110 m3/h
Ø 100 mm
Wyrzutnia powietrza WY8
Wydatek: 110 m3/h
Ø 100 mm
Wyrzutnia powietrza WY9
Wydatek: 470 m3/h
Ø 200 mm
Wyrzutnia powietrza WY10
Wydatek: 200 m3/h
Ø 150 mm
Wyrzutnia powietrza WY11
Wydatek: 80 m3/h
Ø 100 mm
Wyrzutnia powietrza WY12
Wydatek: 140 m3/h
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W1
Wydatek: 150 m3/h
Sprąż: 150 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 125 mm
Wentylator dachowy W2
Wydatek: 140 m3/h
Sprąż: 150 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 125 mm
Wentylator dachowy W3
Wydatek: 200 m3/h
Sprąż: 150 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 125 mm
Wentylator dachowy W4
Wydatek: 30 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W5
Wydatek: 30 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W6
Wydatek: 110 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W7
Wydatek: 110 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W8
Wydatek: 110 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W9
Wydatek: 100 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W10
Wydatek: 100 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W11
Wydatek: 100 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W12
Wydatek: 100 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W13
Wydatek: 100 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W14
Wydatek: 100 m3/h
Sprąż: 100 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 100 mm
Wentylator dachowy W15
Wydatek: 200 m3/h
Sprąż: 200 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 125 mm
Wentylator dachowy W16
Wydatek: 200 m3/h
Sprąż: 200 Pa
Zasilanie: 230V
Ø 125 mm
Wyposażenie montażowe wentylatora dachowego: -podstawa dachowa tłumiąca -płyta odgłośniająca -przeciwkołnierz -kołnierz elastyczny -kołnierz elastyczny -taśmica przekładkowa
Plan wentylacji mechanicznej NW1
Plan wentylacji mechanicznej NW2
Plan wentylacji mechanicznej NW3
Plan wentylacji mechanicznej NW4
Plan wentylacji mechanicznej NW5
Plan wentylacji mechanicznej NW6
Plan wentylacji mechanicznej NW7
Plan wentylacji mechanicznej W1
Plan wentylacji mechanicznej W2
Plan wentylacji mechanicznej W3
Plan wentylacji mechanicznej W4
Plan wentylacji mechanicznej W5
Plan wentylacji mechanicznej W6
Plan wentylacji mechanicznej W7
Plan wentylacji mechanicznej W8
Plan wentylacji mechanicznej W9
Plan wentylacji mechanicznej W10
Plan wentylacji mechanicznej W11
Plan wentylacji mechanicznej W12
Plan wentylacji mechanicznej W13
Plan wentylacji mechanicznej W14
Plan wentylacji mechanicznej W15
Plan wentylacji mechanicznej W16
OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI RÓWNEJ MIN. 1% PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU, WYM. KANAŁU D.3x0.3m, ZGODNE Z NORMĄ EN85-20
OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI RÓWNEJ MIN. 1% PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU, WYM. KANAŁU D.3x0.3m, ZGODNE Z NORMĄ EN85-20
WPUST DACHOWY
DOMCA
SIATKA NA BLUSZCZ
PROJEKTOWANY GARTUŁ NR 1
DACHOWA RURA SPUSTOWA
DACHOWA RURA SPUSTOWA
OPASKA SZER. 30cm OTOCZAKI φ45-32mm
LAPA
UWAGI:
Przed przewiertem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie odmierzyć na budowie.
W trakcie realizacji należy wziąć pod uwagę konieczność dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu.
Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
Śruby wewnątrz centrali/agregatów należy dostosować podczas zamówienia urządzeń oraz na budowie.
Wszystkie krótkie i prostokątne wyrzutnie w elewacjach przysłonić powietrzu z możliwością odbywania parkingów.
Wyrzutnia powietrza, przyłączenia, wyposażenie w elementy zabezpieczające przed ptactwo i gryzoniami, zapewnienie dostępu.
Zaraz po montażu przewodów wentylacyjnych należy wykonać ich wstępne czyszczenie z pozostałości po montażu oraz kurzu.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed owadami, gryzoniami oraz warunkami atmosferycznymi.
Przekroje przez przegrody budowlane zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
Przekroje przez przegrody budowlane pionowe i poziome należy dodatkowo uzgadniać z kierownikiem budowy.
LEGENDA:
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nowiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nowiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
– projektowane elementy nowiewne
– projektowane elementy wywiewne
– transfer powietrza
RZUT NR 1 / 1
PROJEKT ZAMIENNY POWNA AUTORSKI W ZGNIEWIONEJ WYSOKOŚCI WAL. ZGODNA DE PROJECTNAGO ZAMIENNY SOLON PRZYPOMNIANIA ZPLA NA POWNA DE WARUNCZNA ZLAN NA ZLAN ZLAN AUTOR
ZGNIEŻNA PRZEJŚCIOWA
OBIEKT
ADRES
INWESTOR
TEMAT
PROJEKTANT
TYTUŁ
PROJEKTANT
SPRAWDZAŁ(A)
SPRAWDZAŁ
TYTUŁ PLANSZY SKALA
DATA
Listopad 2025
NR PLANSZY
25