LEGENDA:

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur z PVC do kanalizacji zewnętrznej prowadzona pod posadzką
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur z PP do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej prowadzona pod stropem pomieszczeń
- K4 projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur z PP do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej
- projektowany wpust / kratka ściekowa
- i=1,5% #160 projektowany wymiar przewodu kanalizacji sanitarnej, spadek
- projektowana instalacja grawitacyjna kanalizacji deszczowej z rur z PVC do kanalizacji zewnętrznej prowadzona pod posadzką
- projektowana instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej rur z HDPE
- D14 projektowany pion instalacji kanalizacji deszczowej
- projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur PP prowadzona pod stropem
- projektowana instalacja wody zimnej i ciepłej z rur PE-RT/AL/PE-RT prowadzona w posadzce
- W19 pion instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur z PP
- w.z.16 / w.c.16 opis średnic przewodów wody zimnej i ciepłej

Oz	średnica
16	16x2,0
20	20x2,0
25	25x2,3

- 1 zawór odcinający o średnicy przewodu
- 5 zawór termostatyczny do c.w.u.
- projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych
- HP 25 pion instalacji hydrantowej

UWAGI:
Wszystkie przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej i wody należy wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Na instalacji kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizję.
Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%.
Piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką kanalizacyjną zgodnie z istniejącą lokalizacją.

SCHEMAT A– ARMATURA INSTALACJI WODY

LEGENDA:

1 – zawór odcinający o średnicy przewodu
2 – filtr skośny siatkowy o średnicy przewodu DN65
3 – projektowany zawór pierwszeństwa o średnicy przewodu DN65
4 BA – zawór antyskażeniowy typu BA o średnicy przewodu DN65
4 EA – zawór antyskażeniowy typu EA o średnicy przewodu DN40

REWIZJA NR 2
REWIZJA NR 1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, REPRODUKCJI ORAZ WYKORZYSTANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+RS sif sp. z o.o.
adres: ul. Bartolomeusz 7a/1p, 70-328 Szczecin
telefony: t/f: +48 91 422 9444, +48 533 775 103, +48 533 571 279

PROJEKT: **ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GRIEBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**

ADRES: 63-404 GRIEBANIN
NR EWIDENCYJNY DZIAŁU: EGB. GRIFB.0.0003, gmina Baranów
INWESTOR: POWIAT KĘPIŃSKI
ul. Kościuszki 5, 63-600 KĘPNO
TYTUŁ: **PROJEKT TECHNICZNY**
PROJEKTANT: mgr inż. Michał Ziółek
nr upr. DW-0006/PM0079/ii w zakresie instalacji cieplnych do przyłączenia lub ogrzewań
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Grzegorz Skarupiński
nr upr. DW-0006/PM0079/ii w zakresie instalacji cieplnych do przyłączenia lub ogrzewań
OPRACOWAŁ: inż. Bogusława Kuźniewska

TYTUŁ RYSUNKU DZIAŁU: INSTALACJA WODY RYSUNEK 2 PPOŻ. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA 2
DATA: Listopad 2020
NR RYSUNKU: RZUT PARTERU I NR 02