Przewody instalacji ciepła technologicznego prowadzone pod stropem, z rur wykonanych ze stali węglowej (nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305-) cienkościennych, ze szwem, zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 8B) oraz zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu. Przewody izolowane.

C-1.1 Opis pionu instalacji C.O.

Kabel grzewczy

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

REWIZJA NR 2
REWIZJA NR 1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM OD JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, WSPÓŁWYKORZYSTANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	C+40 all sp. z o.o.
ADRES	ul. Bawełniana 7a/1p, 70-235 Szczecin
telefony	t/f: +48 91 433 944, +48 609 276 69, +48 690 971 279
PROJEKT	**ROZBUDOWA DODZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**
ADRES	83-404 GRĘBANIN
NR EWIDENCYJNY DZIAŁ	EGB: GRĘB.0.00003, gmina Borzechowo
INWESTOR	POWIAT KĘPIŃSKI UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO
FAZA	**PROJEKT TECHNICZNY**
PROJEKTANT	**mgr inż. Hubert Żołek** upr. proj. DP/0008/PWOD/15 w specjalności instalacji cieplnych do przypisywania bez ograniczeń
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Grzegorz Skarupiński** upr. proj. DP/0006/PWOD/15 w specjalności instalacji cieplnych do przypisywania bez ograniczeń
OPRACOWANO	inż. Bogusława Kuźniewska
TYTUŁ RYSUNKU/DZIAŁ	**INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO**
DATA	Listopad 2020
NR RYSUNKU	RZUT DACHU T. NR 1

14