UWAGI:
Przed przewierceniem kształtek i kanałów wentylacyjnych należy wszystkie dokładnie odmierzyć na budowie.
W trakcie montażu należy wziąć pod uwagę konieczność dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na budowie w trakcie montażu.
Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia ppoż. należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
Śruby wewnątrz centrali/agregatów należy dostosować podczas zamówienia urządzeń oraz na budowie.
Wszystkie krótkie i prostokątne wyjściowe z elektrowni przepustnice powietrza z możliwością odkręcenia parkietaża.
Wszystkie przepustnice, wymagające ręcznego ustawiania, muszą być zlokalizowane w miejscach dostępnych umożliwiające dostęp.
Zamontowane przepustnice powinny być zabezpieczone przed ich zablokowaniem (np. przez zanieczyszczenia), uszkodzeniem lub zmianą położenia w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza należy zabezpieczyć przed owadami, gryzoniami oraz warunkami atmosferycznymi.
Przekroju przez przegrody budowlane zgodnie z projektem bryły konstrukcyjnej.
Przekroju przez przegrody budowlane pionowe i poziome należy dodatkowo uzgadniać z kierownikiem budowy.

LEGENDA:

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju okrągłym, stalowe ocynkowane gładkie
- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanały o przekroju prostokątnym, stalowe ocynkowane gładkie
- 60 m³/h 125 / 125 – projektowane elementy nawiewne
- 250 m³/h 250 / 200 – projektowane elementy nawiewne
- 50 m³/h 150 / 100 – projektowane elementy wywiewne
- 120 m³/h 250 / 125 – projektowane elementy wywiewne
- 150m3/h – transfer powietrza

KLASA WP 3	
KLASA ZAS	
PROJEKT ZAWIERAJĄCY PEŁNOŚĆ ROZWIĄZAŃ DO ZEWNĘTRZNEGO WYKOŃCZENIA, ZGODNIE ZE POSZCZÓLNYMI LISTAMI ROBÓT, RAPORTAMI FORMATOWANIA, ORAZ DO FORMATU DO WYDANIA ZGODNIE WYTYCZNYCH	
JEDNOSTKA PROJECTOWA	C-40 ul. ul. o. o.o.
ADRES	ul. Kazimierzowska 76/78, 35-328 Rzeszów
Telefon	+(7) +48 (8 42) 644, +48 (33 73) 70
PROJEKT	BUDOWNICTWO ZIELONEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ENERGETYCZNIE MIESZKANIOWEGO
	ul. BRZEŚCIEŃSKA 1, 35-330 RZESZÓW
	ul. BRZEŚCIEŃSKA 1, 35-330 RZESZÓW
	BUDYNEK D-NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ARCH	D3-D3-DR[]0001
DATA PRACY ARCHIWUM	D3-D3-DR[]0001 - pierwa Revisjon
OBIEKTOR	PONIŻ NAZWOŚCI
	ul. BRZEŚCIEŃSKA 1, 35-330 RZESZÓW
TYTUŁ	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Żrubek
	nr. uprawnień 0000 - 0000 - 0000 -