LEGENDA:

	Wielosensorowa czujka dymu i ciepła. Wykrywane testy pożarowe: TF1 do TF9
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
	Wskaźnik zadziałania czujki
2/2	Moduł kontrolno sterujący 2we/2wy
4/4	Moduł kontrolno sterujący 4we/4wy
	Sygnalizator akustyczny - wewnętrzny
KD5	Kontroler przejścia w obudowie ze zintegrowanym transformatorem AC/AC o mocy 40 VA i napięciu wyjściowym 18 V AC, 50 Hz. Akumulator 12V, 7Ah
	Czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą. Obsługa kart, breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz
	Przycisk wyjścia awaryjnego
	Czujka magnetyczna (kontaktron). W zakresie wyposażenia stolarki drzwiowej
NO	Elektrozamknięcie, rewersyjne, tryb pracy "NO", zasilanie 12V DC. W zakresie wyposażenia stolarki drzwiowej
2KT	Gniazdo logiczne 2xRJ45, FTP, kat.6
	Gniazdo logiczne 1xRJ45, FTP, kat.6
PEL 1 3k 2e 6L	Punkt elektryczno logiczny PEL1: - 2e - 2x gniazdo 16A/~230V - 3k - 3x gniazdo 16A/~230V, typu DATA "czerwone" - 6L - 6x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
PEL 2 3k 2e 2L	Punkt elektryczno logiczny PEL1: - 2e - 2x gniazdo 16A/~230V - 3k - 3x gniazdo 16A/~230V, typu DATA "czerwone" - 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
słupek zasilający	Słupek zasiljacy stalowy blach nierdzewna IP54, Wymiary: - - średnica słupka: Ø 130 mm - - wysokość: 230 mm Wyposażenie: - 1e - 1x gniazdo 16A/~230V - 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6

UWAGI:

- Istniejącą sieć LAN w pomieszczeniu przeznaczonym do przebudowania na szatnie i umywalnie, wycofać i zwinąć zapasy kabla w suficie podwieszanym głównego korytarza.
- Pozostałe istniejące gniazda LAN w rejonie stanowiska techników, w miarę możliwości pozostawić bez demontażu do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

SMART ARCHITEKCI
architecture&development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

WARIANT 1

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU (PAWILONIE) M-V NA POTRZEBY SALI HYBRYDOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W KRAKOWSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. JANA PAWŁA II.

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR 50/6, OBRĘB 0044, JEDN. EWID. KROWODRZA, UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU – INSTALACJE TELETECHNICZNE

INWESTOR:

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:

UL. PRĄDNICKA 80, 31-202 KRAKÓW

PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalnosc instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elekr.	PODPIS
mgr inż. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/DOŚ/08	
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalnosc instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elekr.	PODPIS
mgr inż. Dominik Gawryluk Upr. Nr DOŚ/0193/PBE/17	

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IE	-:-	PW	20.05.2022	TT-01

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.