

Olesno, dn. 16.09.2022

**Biuro Projektowe
"PROINSTAL08" Sp.j.
ul. Nawojowska 129E
33-300 Nowy Sącz**

Dot: wydania warunków technicznych związanych z projektem zagospodarowania ul. Pieloka w Oleśnie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31.08.2022r. dotyczące ww. inwestycji Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oleśnie uprzejmie informuje:

1. Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PE 100 RC SDR17 PN 10 Ø225mm.
2. Wszystkie przewody i armatura muszą spełniać przynajmniej normę PN 10.
3. Należy zaprojektować wymianę przyłączy wodociągowych wraz z podejściami wodomierzowymi do budynków przy ul. Pieloka nr 13, 18, 19, 15, 22 dz. nr. 1667, 1687, szkoły.
4. Należy zaprojektować przepięcie przyłączy wodociągowych dla budynków przy ul. Pieloka 11, 13, 15F dz. 2585.
5. Na przyłączach wodociągowych należy zaprojektować zasuwy odcinające
6. W miejscach skrzyżowań sieci wodociągowej zastosować zasuwy Typu „Halwe” lub równorzędne.
7. Sieć wodociągową należy tak zaprojektować, aby możliwa była jednoczesna praca starej i nowej sieci podczas przepinania przyłączy wodociągowych.
8. Należy zaprojektować wymianę wszystkich sieci wodociągowych znajdujących się w zasięgu projektowanej przebudowy (ul. Jędrzejczyka, przy skrzyżowaniu z ul. Murka, ul. Krasickiego).
9. Na wysokości projektowanego ronda należy tak zaprojektować sieć wodociągową aby znajdowała się poza rondem.
10. Przy skrzyżowaniu ul. Murka i Pieloka należy dodatkowo zaprojektować zasuwę odcinającą-odcinkową.
11. Należy wykonać hydranty p.poż nadziemne, zgodnie z ustaleniami uzyskanymi z odpowiednimi służbami.
12. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
13. Planowane do zastosowania materiały do budowy sieci wymagają uzyskania zgody na ich zastosowanie przez OPWIK Sp. z o.o w Oleśnie.
14. Odbiór robót zanikających należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela Oleskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oleśnie.
15. Sieć wodociągową należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Oleskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 2.10.2024 jest okres trwałości na remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pieloka, obejmujący między innymi wymianę włączów i ich poziomowanie.

Warunki techniczne są ważne przez dwa lata od daty wydania.

Do wiadomości:

- 1) Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21

ZARZĄD SPÓŁKI

mgr inż. Gerard Ligus