



Rybnik, dnia 22 marca 2024 r.

DZp.380.3.12.2024.DPr.119

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: modernizację sieci ciepłowniczej c.o., c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku – Etap II”.

WYJAŚNIENIE SWZ NR 3 Z DNIA 22.03.2024 r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1**

Proszę o wyjaśnienie, czy układy zmieszania pompowego (c.o.) mają być zabudowane we wszystkich 39 budynkach, jak w mapkach zamieszczonych w PFU oraz końcowym zestawieniu (str. 34-38 PFU).

**Odpowiedź.**

Układy zmieszania pompowego należy zainstalować w każdym budynku podłączanym do sieci. Liczba budynków przy poszczególnych ciągach jest określona na stronach od 15 do 17 PFU i wynosi : dla ciągu B -5, dla ciągu C – 4, ciągu D – 8 , ciągu E - 3 , ciągu F -10. Razem 30 budynków.

Dyrektor Szpitala  
Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)