

ZAMAWIAJĄCY:  
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ul. Okólna 37  
87-100 Toruń

Toruń, dnia 05.02.2020

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ  
WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - P/05/IW/20/A  
NA: WYNAJEM ORAZ OBSŁUGĘ SERWISOWĄ PRZENOŚNYCH KABIN SANITARNYCH,  
UMYWALEK, KONTENERÓW KUCHENNYCH I KONTENERÓW PRYSZNICOWO-  
UMYWALKOWYCH NA POTRZEBY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH NA TERENIE  
GARNIZONÓW TORUŃ I INOWROCŁAW.

I. W nawiązaniu do zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

1. Jak mamy interpretować ilości w kontenerach prysznicowych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia. Mianowicie podane kolejno ilości: 7, 38, 7, 1, 29,13 dotyczą ilości oczek, czy ilości kontenerów?

**Wyjaśnienie:**

Poprzez „ilość (szt.)” w zakresie kontenerów prysznicowych, Zamawiający rozumie ilość stanowisk (kpl.: prysznic + umywalka).

2. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu zamówienia każdy kontener ma być wyceniony z agregatem prądowórczym min 60kW. Czy w momencie kumulacji kontenerów na jednej lokalizacji możemy zastosować jeden duży, wspólny agregat o mocy równej wielokrotności ilości kontenerów x 60 kW?

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.

3. Czy można zastosować mniejszej mocy agregat niż 60kW?  
Profesjonalne pomiary elektryczne i nasze wieloletnie doświadczenie pokazały że absolutnie wystarczający będzie agregat o mocy 20kW bowiem faktyczne Obciążenie 1 kompletu jest nie większe niż 17,5 kW (*komplet tj. kontener prysznicowo umywalkowy/kuchenny, pompa wody, pompa do fekaliów, instalacja wewnątrz kontenera*).

Każdy agregat w użyciu powinien być obciążony w minimum 30% swojej mocy, żeby działał poprawnie, jeśli zastosujemy ten min 60kW może dojść do awarii.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z treścią SIWZ. Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.

Udzielone odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

- II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SIWZ:  
☒ Tak  
☐ Nie
- III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:  
☐ Tak  
☒ Nie
- IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT  
☒ Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:  
składania ofert: 10.02.2020 godz. 10:30  
otwarcia ofert: 10.02.2020 godz. 11:00  
☐ Nie

**KOMENDANT**

**płk Janusz KRYSZPIN**

Joanna RYDYGIER-TOMICKA

05.02.2020

Wykonano w 1 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta (T-2712 - teczka przetargowa P/05/IW/20/A)+ skan (strona internetowa Zamawiającego)

12.02.2020  
SEKRETARZ  
12.02.2020  
30.02.2020