


TB2N – ROZBUDOWA



UWAGI:

1. Uaktualnić schemat ideowy w rozdzielni.
2. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz obwodów, poprzez odpowiednie przyłączanie poszczególnych odbiorów 1-fazowych.
3. Dostosować oznaczenia pomieszczeń do nowej aranżacji.
4. Z uwagi na ograniczną ilość miejsca w tablicy TB2N, aparaty od F25 do F33 oraz F56-F57 należy zamontować na wolnej listwie u dołu tablicy TB2U i odpowiednio onaczyć.
5. Zabezpieczenie obwodu F51 pozosatawić bez zmian, zmienić tylko numerację.

KKAD Sp. z o.o. e-mail: biuro@kkad.pl
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE
USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.
UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny
im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU CHOROÓB INFEKCYJNYCH
DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIEJ ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRII I NEUROLOGII
DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH.
PAWILON M-IX

SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY TB2N

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 266/2021	
mgr inż. Roland Wijas	BRANZA	ELEKTRYCZNA
SWK/0167/PBE/15		
	STADIUM	PW
	DATA	10.2021
	SKALA	---
	NR RYS.	E-09 ARK.1Z3