

UWAGI:

1. Wymienić panele rozmówne na panele z 3 przyciskami wywołania, np. 925/103.
2. Lokalizacja paneli rozmównych PR1, PR3, PR4, PR6 pozostaje bez zmian.
3. Przekaźniki P1E muszą być montowane w jednej rozdzielni bezpośrednio obok siebie.
4. Zasilanie i miejsce montażu przekaźników oraz zasilaczy, pozostaje bez zmian, tj. w szachtach na 1 i 2 piętrze.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.
UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU CHORÓB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRII I NEUROLOGII DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH.
PAWILON M-IX

SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 266/2021
mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PW
DATA	10.2021
SKALA	---
NR RYS.	E-21