



LEGENDA:

- Optyczna czujka dymu - istniejąca
- Optyczna czujka dymu - istniejąca, montowana w przestrzeni sufitowej, ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożarowy - istniejący
- Moduł kontrolno-sterujący EKS4001 - istniejący
- Moduł kontrolnoy EWK4001 - istniejący
- Moduł sterujący EWS4001 - istniejący
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła - projektowana
- Wielosensorowa czujka dymu i ciepła - projektowana montowana w przestrzeni sufitowej
- Wskaźnik zadziałania - projektowany
- Ręczny ostrzegacz pożarowy - projektowany
- moduł kontrolno sterujący 2 wej/1 wyj. - projektowany
- moduł sterujący 8 wyjść - projektowany

- Konwencjonalny sygnalizator akustyczny głosowy
- zasilacz przeciwpożarowy
- PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8
PĘTLA DOZOROWA NR 2 i 3
- PRZEWÓD HDGs 2x1,5 PH 90
LINIA SYGNALIZATORÓW
LINIA ODCINAJĄCA ZASILANIE KONTROLI DOSTĘPU
LINIA ODCINAJĄCA ZASILANIE WENTYLACJI
LINIA STERUJĄCA CENTRALAMI DRZWI PRZESUWNYCH
(pozostawić zapas przewodu ok.3,5m)
- PRZEWÓD YnTKSYekw 2x2x0,8
MONITOROWANIE STANU ZASILACZA
- PRZEWÓD N2XH-J 2x1,5
LINIA ZASILAJĄCA KLAPY ODCINAJĄCE P.Poz.

UWAGI:

- Przyjęto, że drzwi przesuwne zostaną dostarczone w wersji SAP, tj. z płytą umożliwiającą podłączenie sygnału NO.
- Zgodnie z projektem wentylacji przyjęto, że klapy odcinające p.poż. sterowane są przerwą prądową.
- Istniejącą centralę SSP doposażyć w moduł liniowy MSL-2M.

| | | | |
|---|--|--|--|
| KKAD Sp. z o.o. UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631 UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIENIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA. INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44 | | | e-mail:biuro@kkad.pl tel. 695 627 902 REGON: 364417608 |
| NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU CHOROŚB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIEJ ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRII I NEUROLOGII DO OBYWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH. PAWILON M-IX | | | |
| SCHEMAT BLOKOWY ROZBUDOWY INSTALACJI SSP | | | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15 | | NR PROJEKTU 266/2021 BRANŻA ELEKTRYCZNA | |
| | | STADIUM | PW |
| | | DATA | 10.2021 |
| | | SKALA | --- |
| | | NR RYS. | E-20 |