Zaślepić przy pionie podejścia, które ulegają likwidacji. Istniejący pion ø75 prowadzić w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Zaślepić przy pionie podejścia, które ulegają likwidacji. Istniejący pion ø110 prowadzić w zabudowie.

Zaślepić przy pionie podejścia, które ulegają likwidacji. Wykonać podejście ø50 w zabudowie ściennej pod umywalkę. Istniejący pion ø75 prowadzić w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Zaślepić przy pionie podejścia, które ulegają likwidacji. Wykonać podejście ø50 w zabudowie ściennej pod umywalkę i zlewozmywak. Istniejący pion ø110 prowadzić w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Pod zlewozmywakiem wykonać podejście pod zmywarkę.

Podejście ø50 pod stropem na poziom +2p.

ø50 PVC i=2,0%

Uwaga! W przypadku braku możliwości wykonania podejść kanalizacji w zabudowie ściennej, projektowane podejścia wykonać natynkowo.

Podejście ø50 z poziomu parteru

Podejście ø50 pod projektowany zlewozmywak w pom. nr. 1.6 wykonać pod stropem na poziomie parteru. Zaślepić przy pionie podejścia, które ulegają likwidacji. Wykonać podejścia ø50 w zabudowie ściennej pod umywalkę oraz zlewozmywak. Istniejący pion ø110 prowadzić w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację. Pion pod stropem etażować w celu zabudowy na +2p.

Zaślepić przy pionie podejścia, które ulegają likwidacji. Istniejący pion ø110 prowadzić w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Zaślepić przy pionie podejścia, które ulegają likwidacji. Istniejący pion ø110 prowadzić w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Istniejący pion oraz podejścia kanalizacji – bez zmian.

Istniejące podejście ø110 bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Istniejący pion ø110 bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Istniejące podejście ø110 przebudować pod nową lokalizację miski ustępowej.

ZN ø110

ø50 PVC i=2,0%

Istniejące podejście ø110 przebudować pod nową lokalizację miski ustępowej.

Istniejący pion kanalizacji sanitarnej ø110 PVC, stosować czwórnik dwuprzeszczynowy do podejść pod natrysk. Istniejące podejście pod umywalki bez zmian. Pion ø110 złączyć z instalacją na wyższej kondygnacji.

Istniejące piony oraz podejście bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Istniejące piony oraz podejście bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Istniejące piony oraz podejście bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Istniejące piony oraz podejście bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Pion kanalizacji sanitarnej ø75 PVC z poziomu parteru natynkowo lub w zabudowie ściennej, wykonać podejście ø50 pod zlewozmywak. Pod stropem wykonać podejście ø50 pod umywalkę na poziomie +2p. Pod stropem prowadzić odpowietrzenie ø50 do pionu K15.

ø50 PVC i=2,0%

Podejście ø50 pod stropem na poziom +2p.

ø75 PVC i=2,0%

Podejście ø50 z poziomu parteru

ø75 PVC i=2,0%

ø110 PVC i=2,0%

Podejście ø110 z poziomu parteru

Podejście ø50 PVC z pionu K14 pod zlewozmywak.

Podejście ø50 z poziomu parteru

Podejście ø110 pod projektowane przybory włączyć do pionów K14 oraz K15 pod stropem na poziomie parteru. Na poziomie +1p. wykonać podejścia ø50 w bruzdach ściennych pod umywalkę. Pion złączyć z istniejącym na wyższej kondygnacji.

ø75 PVC i=2,0%

Podejście ø110 z poziomu parteru, wykonać podejście ø110 pod miskę ustępową, odpowietrzenie ø75 prowadzić pod stropem +1p. do pionu K17.

ø110 PVC i=2,0%

Podejście ø110 pod projektowane przybory włączyć do pionów K16 oraz K17 pod stropem na poziomie parteru. Na poziomie +1p. wykonać podejścia ø50 w bruzdach ściennych pod umywalkę, odpowietrzenia ø75 z podejść z parteru włączyć ponownie do pionów.

Podejście ø50 z poziomu parteru

ø110 PVC i=2,0%

Podejście ø110 z poziomu parteru, wykonać podejście ø50 w bruździe ściennej pod umywalkę oraz ø110 pod miskę ustępową, odpowietrzenie ø75 prowadzić pod stropem +1p. do pionu K17.

ø50 PVC i=2,0%

Podejście ø50 pod stropem na poziom +2p.

ø50 PVC i=2,0%

Podejście ø110 z poziomu parteru, wykonać podejście ø50 w bruździe ściennej pod umywalkę oraz ø110 pod miskę ustępową, pod stropem ø50 pod umywalkę na +2p. Odpowietrzenie ø75 prowadzić pod stropem +1p. do pionu K18.

Podejście ø110 pod projektowane przybory włączyć do pionów K18 oraz K19 pod stropem na poziomie parteru. Na poziomie +1p. Od K19 wykonać podejście ø50 w bruździe ściennej pod umywalkę, pod stropem prowadzić podejścia ø110 pod miski ustępowe na poziomie +2p. oraz ø50 pod umywalkę. Odpowietrzenia ø75 z podejść z parteru włączyć ponownie do pionów.

ø110 PVC i=2,0%

Podejście ø110 pod stropem na poziom +2p.

ø50 PVC i=2,0%

Podejście ø50 pod stropem na poziom +2p.

ø50 PVC i=2,0%

Podejście ø110 z poziomu parteru, wykonać podejście 2xø50 w bruździe ściennej pod umywalkę oraz ø110 pod miskę ustępową, odpowietrzenie ø75 prowadzić pod stropem +1p. do pionu K19.

Istniejące pion ø110 oraz podejścia bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Istniejący pion ø110 – zaślepić przy pionie podejścia, które ulegają likwidacji. Pion złączyć do istniejącej wywiewki dachowej.

Istniejące pion ø110 oraz podejścia bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Podejście ø110 z poziomu +1p.

Istniejące pion ø110, przebudować podejście ø110 pod stropem na poziom +1p. – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

Istniejące pion ø50 oraz podejścia bez zmian – w zabudowie ściennej na wyższą kondygnację.

RZUT I PIĘTRA
SKALA 1:100

LEGENDA:

- Proj. kanalizacja sanitarna podposadzkowa prowadzona na poziomie parteru
- Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach/zabudowach ściennych
- Proj. odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
- Proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- (KII) Istn. instalacja kan. sanitarnej
- WP Proj. wpust podłogowy
- (W24 K24) Istn. pion wod-kan.
- ZN ø110 Istn. zawór napowietrzający ø110

UWAGA!

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać inwentaryzacji oraz wizji lokalnej w celu porównania stanu faktycznego z stanem projektowanym – dotyczy wszystkich instalacji wod-kan. oraz lokalizacji przyborów sanitarnych. Projektowaną instalację koordynować z pozostałymi branżami.
2. Zakres projektu obejmuje zachowanie istniejących systemów odpowietrzeń kanalizacji w tym zaworów napowietrzających. W przypadku złego stanu zaworów napowietrzających zaleca się demontaż oraz włączeniew dany system odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarnej. W przypadku zachowania istniejących lokalizacji zaworów zaleca się wymianę na nowe – ustalić na budowie.
3. Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej zaleca się stosować czyszczaki – wykonać drzwiczki rewizyjne w zabudowach.
4. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraza sie zagodę na zastosowanie innego producenta rozwiazań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
5. Strefy p.poż rozpatrywać zgodnie z projektem architektury – w przypadku przejść instalacją przez strefy stosować typowe przejścia p.poż dla danego materiału.
6. Istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej, która ulega przebudowie należy połączyć z częścią obsługującą niższe oraz wyższe kondygnacje.

Uwaga!
Istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej, która ulega przebudowie należy połączyć z częścią obsługującą niższe oraz wyższe kondygnacje.
Wszystkie piony oraz podejścia istniejącej kanalizacji zinwentaryzowano na podstawie dokumentacji archiwalnej. W przypadku rozbieżności stanu istniejącego do projektowanego instalację należy dostosować do projektowanego. Wszelkie zmiany muszą zostać zawarte w dokumentacji powykonawczej.
Zakres projektu obejmuje zachowanie istniejących systemów odpowietrzeń kanalizacji w tym zaworów napowietrzających. W przypadku złego stanu zaworów napowietrzających zaleca się demontaż oraz włączenie w dany system odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarnej. W przypadku zachowania istniejących lokalizacji zaworów zaleca się wymianę na nowe – ustalić na budowie.
Projektowana dokumentacja nie zawiera podejść, które nie ulegają zmianie na danej kondygnacji – podczas realizacji robót zaleca się rozpatrywać również dokumentację archiwalną.

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
3. ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ ABY PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW STOLAREK, ŚLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIŁ SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.
4. WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ WYKONAĆ WG PROJEKTU BRANŻOWEGO.

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.
UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU CHORÓB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIĘCEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. PAWILON M–IX

RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA KANALIZACJI
ODDZIAŁ PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

PROJEKTOWAŁ: mgr. inż. Adam Lal MAP/0223/POOS/11
NR PROJEKTU 266/2021

BRANŻA	SANITARNA
STADIUM	P.W.
DATA	I.2022
SKALA	1:100
NR RYS.	K1