



System nawiewny	
System wywiewny ogólny	
System wywiewny sanitarny	
System nawiewny/wywiewny inst. istniejąca	
System wywiewny brudownik	
System wywiewny WB1	
System wywiewny WB2	
Instalacja freonowa	
Przepustnica ręczna okrągła / prostokątna	
Kłapa p.poż okrągła / prostokątna	
Nawiewnik	
Zawór wentylacyjny	
Poziom spodu kanału	
Kratka transferowa w drzwiach lub podcięcie	
Ilość powietrza nawiewanego w m3/h	N=120
Ilość powietrza nawiewanego w m3/h	W=120
Krotność wymian powietrza w pomieszczeniu	n=1

- UWAGA!
1. Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy dokonać inwentaryzacji istniejących instalacji sanitarnych pod względem kolizji.
 2. Przed montażem elementów nawiewnych/wywiewnych należy rozpatrywać projekt wentylacji z projektami architektury oraz elektryki pod względem układu sufitów oraz lokalizacji oświetlenia.
 3. Przed rozpoczęciem robót na dachu należy bezwzględnie wyznaczyć lokalizację centrali wentylacyjnej oraz urządzeń.
 4. Wszystkie istniejące instalacje na dachu tj. wyrzuty wentylacji, trasy kablowe itp. w przypadku kolizji należy przerobić.
 5. Kłapy p.poż wyposażone w siłowniki, krancówki oraz zabezpieczenie topikowe. Włączenie kłap do systemu SSP/SAP budynku.
 6. W miejscach krzyżowania kanałów wentylacyjnych dopuszcza się zmniejszenie grubości izolacji do wartości wymaganej dla zabudowy.
 7. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
 8. Do wszystkich wentylatorów kanałowych należy zapewnić dostęp rewizyjny.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PODSTAWYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
3. ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ, ABY PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW STOLAREK, ŚLUSAREK WYMIARY SPRAWDZIŁ SAMODZIELNIE NA BUDOWIE.
4. WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ WYKONAĆ WG PROJEKTU BRANŻOWEGO.

KKAD Sp. z o.o.

UL. SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW e-mail: biuro@kkad.pl tel. 695 627 902

NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDYNY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 637

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, dz. 50/6, obr. 44

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I PRZYSTOSOWANIE ODZIAŁU CHOROBY INFЕКCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECI ORAZ ODZIAŁU PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIĘCZOJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW. PAVILION M-IX

RZUT DACHU – INSTALACJA WENTYLACJI ODZIAŁU CHOROBY INFЕКCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIĘCZEJ

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 266/2021
mgr. inż. Adam Lal MAP/0223/POOS/11	BRANŻA SANITARNA
	STADIUM P.W.
	DATA 1.2022
	SKALA 1:100
NR RYS.	WE-3