


TB2N – ROZBUDOWA



UWAGI:

1. Uaktualnić schemat ideowy w rozdzielni.
2. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz obwodów, poprzez odpowiednie przyłączanie poszczególnych odbiorów 1-fazowych.
3. Dostosować oznaczenia pomieszczeń do nowej aranżacji.
4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w tablicy TB2N, aparaty od F25 do F33 oraz F56-F57 należy zamontować na wolnej listwie u dołu tablicy TB2U i odpowiednio oznaczyć.
5. Zabezpieczenie obwodu F51 pozostawić bez zmian, zmienić tylko numerację.
6. Zabezpieczenia wentylatorów W6-W13 umieścić w nowej rozdzielni 2x12mod., w szachcie obok TB2N.

KKAD Sp. z o.o.		e-mail: biuro@kkad.pl
UL.SIEWNA 23B/26	31-231 KRAKÓW	tel. 695 627 902
NIP: 9452194591	KRS: 0000617535	REGON: 364417608
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.		
UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNI NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.		
INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, dz.50/6, obr.44		
NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU CHOROBY INFECYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRII I NEUROLOGII DO OBYWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH.		
PAWILON M-IX		
SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICZ TB2N		
PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 266/2021
mgr inż. Roland Wijas	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
SWK/0167/PBE/15	STADIUM	PW
	DATA	10.2021
	SKALA	---
NR RYS.	E-09	
	ARK.323	