


## TB2N – ROZBUDOWA



UWAGI:

1. Uaktualnić schemat ideowy w rozdzielnicy.
2. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz obwodów, poprzez odpowiednie przyłączenie poszczególnych odbiorów 1-fazowych.
3. Dostosować oznaczenia pomieszczeń do nowej aranżacji.
4. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w tablicy TB2N, aparaty od F25 do F33 oraz F56-F57 należy zamontować na wolnej listwie u dołu tablicy TB2U i odpowiednio oznaczyć.
5. Zabezpieczenie obwodu F51 pozostawić bez zmian, zmienić tylko numerację.

**KKAD** Sp. z o.o.  
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW  
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535  
e-mail: biuro@kkad.pl  
tel. 695 627 90  
REGON: 36441760

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM  
PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ  
MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO „UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,  
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE  
USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEOWNYCH,  
TEKST JEDNOŁUTY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.  
UDOSTĘPNIENIE I KOPIOWANIE JEDYNE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, dz. 50/6, obr. 4

NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU CHOROBY INFEKCYJNYCH  
DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIEJ ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRII I NEUROLOGII  
DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH.  
PAWILON M-IX

SCHEMAT ROZBUDOWY TABLICY TB2M

PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 266/2021	
mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15		BRANŻA	ELEKTRYCZNA

	STADIUM	PW
	DATA	10.2021
	SKALA	---
	NR RYS.	E-09 ARK.223